

Kalmar läns författningssamling

Länsstyrelsen



Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Bergkvara vattentäkt, Torsås kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län

08FS 1999:7

Utkom från trycket
den 15 januari 1999

Länsstyrelsen har genom beslut 1998-12-29 med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen faställt skyddsområde och skyddsbestämmelser för Bergkvara grundvattentäkt i Torsås kommun. Vattenskyddsområde skall vara det område som inneslutits av begränsningslinje enligt bifogad karta. Området utgörs av brunnsområden samt en skyddszon.

Länsstyrelsen meddelar följande skyddsföreskrifter att gälla inom området.

Skyddsföreskrifter

Brunnsområden

- 1§ Inom brunnsområden får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade. (Gäller ej brunn nr B6 och B7)

Skyddszonen

- 2§ Petroleumprodukter får ej förvaras, transporteras eller i övrigt hanteras på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av yt- eller grundvatten. Förvaringstankar mm skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken, att risken för skador på förvaringsanordningarna

är obetydlig samt att läckage och spill snabbt kan upptäckas.

Permanent förvaringsplats för petroleumprodukter skall vara godkänd av Miljönämnden.

Upplysning

För hantering av brandfarliga vätskor gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:5, MS:25.

- 3§ Lagringsplats för ensilage, växtnäringssämnen eller bekämpningsmedel skall vara godkänd av Miljönämnden. Vid spridning och annan hantering av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel i närheten av vattendrag och brunnsområden skall särskild försiktighet iakttas, så att spill eller läckage ej uppkommer som kan skada vattentäkten.

Upplysning

För spridning av bekämpningsmedel gäller även Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2

- 4§ Permanenta upplag av bark eller timmer får ej förekomma.
- 5§ Anläggning för avloppsvattenbehandling får ej utföras utan tillstånd av Miljönämnden. Infiltrationsanläggning får ej utföras där avståndet mellan markyta och högsta grundvattenyta understiger 2 meter.

Inom närmare avstånd än 100 meter från uttagsbrunnar skall avloppsledningar med tillhörande brunnar vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras.

- 6§ Avfall eller förorenade massor får ej lagras, deponeras eller grävas ned.
- 7§ Etablering av industriell verksamhet får ej ske utan tillstånd från Miljönämnden. Tillståndsplikten omfattar ej sådan verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen.
- 8§ Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.
- 9§ Grus- och sandtäkt eller annan täktverksamhet får ej ske till lägre nivå än 1 meter över högsta naturliga grundvattennivå.

Schaktning i samband med vägbyggen eller andra anläggningsarbeten får ej ske så att täckande och tätande marklager skadas med påföljd att grundvattenmagasinet påverkas. Sådana anläggningsarbeten får ej utföras utan tillstånd av Miljönämnden.

- 10§ Markvärmeanläggningar får ej utföras utan tillstånd av Miljönämnden. Vätskor som kan skada vattnet vid utläckage får ej användas som värmebärare.
- 11§ Gator och vägar skall inom skyddsområdet vara skyltade i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Dessutom skall det vid passage av huvudled eller annan större väg som leder in i området finnas informationsskylt med texten: "*Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för förorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112. Torsås kommun*".

Väg E22 skall vara försedd med erforderligt skydd mot vattenförorening i händelse av olycka med transport av farligt gods. Skyddsåtgärder i form av täta markskikt och diken, avkörings- och vältningsskydd etc., skall utformas i samråd med huvudmannen för vattentäkten. Inträffade olyckor, som kan medföra risk för vattenförorening, skall omedelbart rapporteras på telefon 112.

12§ Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten, miljökontoret eller tekniska kontoret.

Övrigt

Ansökan

En ansökan om tillstånd i enlighet med skyddsföreskrifter skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma det objekt som ansökan/anmälan avser.

Före ansökan skall sökanden samråda med vattentäktens huvudman. Samrådssvar bifogas ansökan.

Villkor och undantag

I de fall Miljönämnden lämnar tillstånd eller godkännande med stöd av föreskrifterna, får nämnden föreskriva de villkor som behövs för att skydda vattentillgången. Länsstyrelsen kan i enskilda fall medge undantag från dessa föreskrifter om särskilda skäl föreligger.

Överklagande

Beslut meddelade av Miljönämnden enligt § 1 kan överklagas hos Länsstyrelsen enligt 19 kap § 6 VL. Beslut meddelade av Länsstyrelsen kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 kap § 6 VL.

Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av Länsstyrelsen enligt 18 kap VL.

Ansvar

Den som bryter mot ovan meddelade skyddsföreskrifter kan ställas till ansvar enligt 21 kap § 1 VL.

Miljönämnden

Med Miljönämnden avses den eller de nämnder som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Naturvårdsverkets föreskrifter

I Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5,MS:25) finns bl a särskilda krav inom vattenskyddsområde. I 9§ finns krav på anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid hantering av mer än 250 liter. I 11§ krävs invallning av lagerplatsen vid förvaring av mer än 250 l i cistern eller i lösa behållare.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2) gäller bl a att yrkesmässig användning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden (14§).

Beslutets ikraftträdande

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den 1 mars 1999. Detta beslut ersätter Länsstyrelsens beslut 1981-06-03, dnr 11.184-1658-78. Kalmar Läns författningssamling 08FS 1981:31.

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Kalmar län inom tre veckor från den dag denna författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar

ROLAND ENEFALK

Sven Andersson