

ÖREBRO LÄNS
ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

1972 den 27 april

Nr 28

Planeringsavdelningen.

B Nr 28. Skyddsområde och allmänna föreskrifter till skydd för grundvattentillgång i Götlunda, Glanshammars kommun.

I syfte att bereda skydd för den grundvattentillgång som tillgodogörs för vattenförsörjningen inom Götlunda samhälle har länsstyrelsen genom beslut denna dag med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställt skyddsområde enligt bilagda karta och, med giltighet inom området, meddelat följande

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon och yttre skyddszon i enlighet med på kartan angivna gränser.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

a) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor hänvisas utöver till nedan angivna bestämmelser till av Kungl Kommerskollegium utfärdade tillämpningsföreskrifter serie B, 1970 Nr 1, till förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor.

Inom *inre skyddszon* skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd att vätskan beräknas inte kunna komma lös. Inom *yttre skyddszon* skall, därest inte den strängare föreskriften för inre skyddszon iakttages, anordning enligt ovan vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och att det snabbt upptäcks om vätskan kommit lös.

b) Anordningarna, som avses under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel. 90 000 eller tel. 0589/501 16.

c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Varningsskylten skall ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde." Se skylt i 1970:1.
En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel. 90 000 eller 0589/501 16 Hälsovårdsnämnden."

Vid tankar och cisterner skall skylten placeras så nära påfyllningsröret som möjligt. Skylten uppsättes på cisternägarens bekostnad.

d) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

e) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlet skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

f) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegii motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

g) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, tex vid regntillfällen, och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

h) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

1972 den 27 april

51

k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet, utan skall regelbundet borttransporteras.

l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får inte ske till lägre nivå än ca 3 meter över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer.

Uppställning av med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap i grus- och sandtäkt med schaktgrop får regelmässigt ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.

På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet eller genom det samma uppsättes genom huvudmannens försorg skylt med texten:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel. 90 000 eller tel. 0589/501 16 Hälsovårdsnämnden."

m) Utdikning får inte företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

5 §

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Örebro i länsstyrelsen 27.4.1972.

OVE SUNDELIUS

Jan From