



Karta med zoner borttagen i skyddsföreskrifter nedan

Av säkerhets- och sekretessskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Denna föreskrift är i form av en vattendom. Beakta att dessa vattendomar är baserad på en äldre lagstiftning och kan vara svårtolkade.

Kartbilaga m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland.
E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

brunnen. Inre skyddsområdet (zon II) anslutes direkt till brunnsområdet och begränsas av cirkel med diameter av 600 m och medelpunkten belägen i grundvattenbrunnen. Yttre skyddsområdet (zon III) anslutes direkt till inre skyddsområdet och begränsas på sätt närmare framgår av en i målet ingiven karta nr Y2003-12001 (aktbil. 20).

Brunnsområdet (zon I)

Fastighet: Forse 1¹ i Långsele socken.

Servitutsbestämmelser:

- 1) Sand- eller grustäkt får ej äga rum inom någon del av området.
- 2) Uppförande av byggnader eller andra anläggningar av något slag får ej ske inom området.
- 3) Avträde, urinkur, djurstall, gödselstad eller avloppsledningar få ej anläggas inom området.
- 4) Avfall, orenlighet av vad slag det vara må får ej uthälas, tippas eller utsläppas på eller i marken.
- 5) Upplag (lager) av petroleumprodukter, tjärprodukter, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall som innehåller dylikt ämne får icke förekomma inom området; dylikt ämne får ej heller spridas eller utsläppas inom området.

6) Nyanläggning av allmän väg inom området får ej ske.

Inre skyddsområdet (zon II)

Fastigheter: Forse 1¹ och 1⁵⁸ i Långsele socken.

Servitutsbestämmelser:

1) Sand- eller grustäkt får icke ske till större djup än 3 m över högsta grundvattenytan på platsen. Därest i sand- eller grustag begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är fordon, skola anordningar vidtagas till förhindrande av att bränslet utläcker på marken.

2) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas.

3) Förorenat avloppsvatten får icke utsläppas för infiltration i marken eller i vattendrag, som rinna mot brunnsområdet, utan må ske endast i vattendrag på betryggande avstånd nedströms vattentäkten. Avloppsledning jämte tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Avloppsreningsverk får icke anordnas.

4) Avträde och urinkur skall förses med täta plåtkärl och skötas på sådant sätt, att orenlighet icke kan nedtränga i marken.

5) Avstjälningsplats för orenligheter (soptipp) får ej

förläggas inom området.

6) Upplag (lager) av petroleumprodukter, tjärprodukter, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden. Dylikt ämne får ej heller spridas eller eljest utsläppas inom området.

7) Nyanläggning av allmän väg inom området får icke ske med mindre sådana åtgärder vidtagas att risk för föroreningar från vägen på vattentäkten avlägsnas.

Yttre skyddsområdet (zon III)

Fastigheter: Forse 1¹, 1¹¹, 1¹⁵, 1¹⁶, 1²², 1²⁷, 1³⁴, 1³⁶, 1³⁸, 1⁴⁴, 1⁵², 1⁵³, 1⁵⁸, 1⁶⁰, 1⁷⁵, 1⁸¹, 1⁸⁸, 1⁸⁹, 1¹⁰³, 1¹⁰⁴, 1¹⁰⁹, 1¹¹⁰, 1¹²⁴, 1¹⁴⁶, 1¹⁴⁸, 1¹⁴⁹, 1¹⁵², 1¹⁵³, 1¹⁵⁶, 1¹⁵⁷, 1¹⁶³, 1¹⁸⁶ och 1¹⁹³ i Långsele socken.

Servitutbestämmelser:

1) Sand- eller grustäkt får icke ske så djupt att grundvattenytan blottlägges. Därest i sand- eller grustag begagnas med flytande bränsle driven arbetsmaskin, som ej är fordon, skola anordningar vidtagas till förhindrande av att bränslet utläcker på marken.

2) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall, såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas med mindre avfallet på betryggande sätt förvaras och avlägsnas.

3) Hushållsspillvatten och avloppsvatten från ensilageanläggning får icke utsläppas för infiltration i marken. Avloppsvatten från enstaka hushåll eller därmed jämförlig enhet får dock utsläppas efter avslamning i helt tät reningsbrunn.

4) Upplag (lager) av petroleumprodukter, tjärprodukter, vägsalt, fenolhaltigt preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller avfall som innehåller dylikt ämne får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden. Dylikt ämne får ej heller spridas eller eljest utsläppas inom området på sådant sätt att grundvattnet förorenas.

