

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx

DOM
23.7.1982
Växjö

DVA 41/1982 s. 1 (33)
VA 26/1981
Norråryd, kommunal
vattentäkt

I DOMSTOLEN

tingsfiskalen Nils-Erik Andersson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Karl-Johan Elmdahl såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Karl-Erik Johansson, Östad, Väckelsång, och Sune Olsson, Hjärsås, Knislinge

SÖKANDE

Tingsryds kommun

Ombud: advokaten Gerdt Wikstrand, Box 110, 362 01 Tingsryd

SAKEN

ansökan om lagligförklaring av befintlig grundvattentäkt inom fastigheten Hönshylte 1:14 i Almundsryds socken, Tingsryds kommun, Kronobergs län, m m

DOMSLUT

Lagligförklaring och tillstånd

Vattendomstolen lagligförklarar en befintlig grundvattentäkt bestående av två grusfilterbrunnar inom fastigheten Hönshylte 1:14 i Almundsryds socken samt lämnar Tingsryds kommun tillstånd för framtiden att för den kommunala vattenförsörjningen tillgodogöra grundvatten ur takten intill en mängd av 12 l/s i medeltal för år, dock högst 20 l/s.

Kommunen lämnas vidare tillstånd för framtiden att för förstärkning av grundvattnet från högst fyra bassänger, belägna inom fastigheter-
na Hönshylte 1:13, 1:14 och 1:38, infiltrera vatten i marken intill en mängd av högst 20 l/s.

Skyddsbestämmelser inom skyddsområdet

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarlig vätska ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m skall utföras enligt kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter till förordningen om brandfarliga varor.
- b) Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, gif-ter för bl a skadedjus bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skydds-åtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin o d liksom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågasvarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och gödningsämnen, ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.

- f) Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får ej ske inom skyddsområdet.
- g) Grus- eller jordtäkt får ej ske inom skyddsområdet. Ej heller får större schaktning ske inom området annat än om hälsovårdsnämnden givit sitt tillstånd därtill.

Anmälan till inskrivningsmyndighet

Jämlikt 2 kap 62 § andra stycket vattenlagen skall vattenrättsdomaren anmäla beslutet om servitut hos inskrivningsmyndigheten i Växjö domsaga för vederbörlig anteckning i fastighetsboken.

Skada eller intrång av skyddsbestämmelserna

Uppkommer i framtiden på grund av skyddsbestämmelserna skada eller intrång, som går utöver den av 2 kap 63 § vattenlagen eller eljest av allmänt gällande rättsregler följande begränsningen i ägares råddighet över sin fastighet, skall skadan eller intrånget ersättas enligt vad i 9 kap samma lag stadgas. Menar sakägare, att sådan skada eller intrång uppstått, och träffas ej uppgörelse med kommunen, äger sakägaren att genom skriftlig anmälan på det sätt och inom den tid, som härövan fastställts för anmälan av oförutsedd skada såvitt avser grundvattenuttag och infiltration, hänskjuta ersättningsfrågan till vattendomstolens prövning.

För det fall åtgärder skulle behöva vidtas på sådana inom skyddsområdet redan befintliga anläggningar, vilka berörs av skyddsbestämmelserna, har kommunen att själv ombesörja och bekosta dessa åtgärder, dock endast under förutsättning att sådan befintlig anläggning uppfyller gällande bestämmelser.

Ogillade yrkanden

Vattendomstolen ogillar Grangårds huvudmäns yrkande om begränsning av medel- och maximigrundvattenuttaget till 9 respektive 14 l/s.