



Kronobergs läns författningssamling

Länsstyrelsen

07FS 1994:17

Utkom från trycket
den 10 juni 1994

Kungörelse med länsstyrelsens föreskrifter till skydd för grundvattentillgång vid Hunna, Torne i Alvesta kommun;

utfärdad den 28 mars 1994.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap. 2 § vattenlagen följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för Torne vattentäkt. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

a) Nyttjande av brunnsanläggningar

Hela skyddsområdet: Brunnar som är nedförda i grundvattenförande lager får endast användas för vattentäktsverksamhet (täkt för uttag av dricksvatten, grundvattenvärme eller liknande). Brunnar belägna inom skyddsområdet skall vara utformade på sätt som godkänns av miljönämnden.

b) Hantering, lagring och användning av kemiska produkter och brandfarliga vätskor

Inre skyddszon: Förvaringstankar får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken.

Inre och yttre skyddszon: Hantering av mer än 250 l brandfarliga vätskor får ej ske utan att anmälan dessförinnan gjorts till miljönämnden. Med hantering avses här i enlighet med lag om brandfarliga och explosiva varor – SFS 1988:868 tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, förstöring, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

På hanteringen tillämpas skyddsföreskrifter enligt statens naturvårdsverks kun-
görrelse härom – SNFS 1990:5 MS:25.

Om spill eller läckage uppstår skall räddningstjänsten och miljönämnden oför-
dröjligen underrättas.

c) Jordbruk och skogsbruk

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssåmen, be-
kämpningsmedel och träskyddsmedel samt permanenta upplag av bark och
timmer får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Anläggning för förvaring av gödsel, urin, pressvatten och dylikt
samt ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så, att dess
innehåll ej genom läckage eller bräddning, t ex vid regntillfällen, kan tränga
ned i marken. Hantering och lagring får ej förekomma utan medgivande och
efterföljande av eventuella föreskrifter från miljönämnden.

Naturgödsel och andra gödningsmedel samt djur- och växtbekämpningsmedel
får hanteras endast i den omfattning som behövs för normalt nyttjande av
fastigheter för jordbruk. Upplag i annat än obetydlig omfattning av andra för
grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärpro-
dukter, fenoler, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning,
dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsåmnen,
bark och timmer, får ej anordnas utan särskilt tillstånd av miljönämnden.
Nämnden skall i tillståndsbeslut ange i vilken mängd åmnena får lagras och i
förekommande fall föreskriva de skyddsåtgårder som måste vidtagas.

**d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten
samt hantering av avfall**

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommu-
nalt dagvatten samt deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej
förekomma.

Yttre skyddszon: Tillstånd för infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten
medges av miljönämnden endast om utsläppet, med hänsyn till vattnets mängd
och beskaffenhet, grundvattentans djup m m, bedöms kunna ske utan någon
risk för förorening av vattentåkten.

Spillvattenledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Ny industriell verksamhet får ej etableras.

För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering av kemikalier före-
skrifterna enligt punkterna b) och c) ovan i tillåmpliga delar. För avloppsled-
ningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

Yttre skyddszon: Ny industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndig-
hetens tillstånd i det enskilda fallet.

För befintlig och planerad industriell verksamhet gäller för hantering av kemi-
kalier föreskrifterna enligt punkterna b) och c) ovan i tillåmpliga delar. För
avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan.

f) Vaghållning

07FS 1994:17

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Vägsalt och dammbindningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för sedvanligt underhåll av vägar och järnvägar. Hantering av bekämpningsmedel får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljönämnden.

Vägsalt och dammbindningsmedel får hanteras endast i den omfattning som behövs för sedvanligt underhåll av vägar och järnvägar.

§ 4

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Större schaktningsarbeten samt materialtäktverksamhet får ej ske.

Yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet skall ske på sådant sätt att förorening av grundvattnet ej sker. Det åligger täktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risker för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas.

Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck.

§ 5

Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärmesystem med återföring av returvatten) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljönämnden och kommunstyrelsen. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca + 20° C får ej anläggas.

§ 6

Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

Yttre skyddszon: Större vägar samt järnvägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 90 000.

§ 7

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljönämnden.

07FS 1994:17

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Beslut av kommunal myndighet enligt dessa föreskrifter får enligt 19 kap. 6 § vattenlagen överklagas hos länsstyrelsen.

Om tillsyn över efterlevanden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i 18 respektive 21 kap. vattenlagen.

Denna kungörelse träder i kraft den 27 april 1994.

ULF LETTEVALL

Carl-Philip Jönsson