

Jämtlands läns författningssamling

Länsstyrelsen



Kungörelse om skyddsområde för grundvattentäkt inom fastigheten Hammarnäs 4:9 i Hallen, Åre kommun (Höglekardalen)

23 FS 1980:48

Utkom från trycket den
24 oktober 1980.

utfärdad den 8 oktober 1980

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkt på fastigheten Hammarnäs 4:9 i Hallen, Åre kommun (Höglekardalen) i enlighet med en till ärendet hörande karta. Länsstyrelsen meddelar vidare följande föreskrifter att iakttagas inom ifrågavarande område.

§ 1

Skyddsområdet omfattar ~~brunn Hammarnäs 4:9~~ samt skyddszon enligt ritning benämnd "HÖGLEKARDALEN Hammarnäs 4:9, 4:16, 7:1, 7:2, Skyddsområde för vattentäkt", daterad 1980-03-31.

§ 2

Inom brunnsområdet får ej bedrivas annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande. Brunnsområdet skall vara inhängnat så att obehöriga ej äga tillträde.

§ 3

Inom skyddszonen gäller följande allmänna föreskrifter.

- a. Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt kommerskollegiets gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till såväl brandmyndighet som hälsovårdsnämnd och anläggningens huvudman.
- b. Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.

- c. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska skall anmälas till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman prövar om skyddsåtgärder erfordras.
- d. Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för att hindra bränslet att läcka ut på marken. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall se till att kärlet ej fylles med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.
- e. Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, dammbindningsmedel samt bekämpningsmedel även som industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
- f. Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för vanligt vägunderhåll.
- g. Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledning- ar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.
- h. Vid schaktningsarbeten ska försiktighet iakttagas så att vattentäkten ej skadas. Schakterna får ej nedföras till sand- och gruslagren utan måste avslutas minst 0,5 m över dessa lager. Återfyllning av den övre delen av schakten måste ske med täta jordar typ silt eller lera. Återfyllning av schaktet får endast ske med sådana massor, som hälsovårdsnämnden godkännt.
- i. Inom skyddsområdet får ej tippas eller avläggas sopor, köksavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvalitén eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller avläggas inom skyddsområdet.
- j. Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att övervaka/tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i 3 § nämnt ämne omedelbart till hälsovårdsnämnd och vattenverkets huvudman anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan samt 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

§ 5

Överträdelse av dessa föreskrifter skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Länsstyrelsens beslut gäller utan hinder av förd klagan.

LARS CALLEBERG

Ragnar Lindström