


VÄXJÖ LÄNSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470/280 00 vx



DOM
-9.9.1983
Växjö

IC IG
MB

DVA 46/1983 s. 1 (16)
VA 58/1982

Lillån, vattenbortledning,
infiltration och vattenut-
tag för Påskallavik m m

I DOMSTOLEN

chefsrådmannen Arne Hennberg såsom vattenrättsdomare, fastighetsrå-
det Ingvar Erlandsson såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Curt
Åremalm, Årena, Järnforsen, och Sven-Erik Fornander, Djurhultsmåla,
Oskarshamn

SÖKANDE

Oskarshamns kommun

SAKEN

ansökan om tillstånd till vattenbortledning från Lillån, infiltra-
tion och grundvattenuttag m m å [REDACTED], Oskarshamns kommun,
Kalmar län

DOMSLUT

Tillstånd och lagligförklaring

Vattendomstolen lämnar tillstånd för kommunen att från Lillån inom
vattenområde tillhörigt [REDACTED] i Döderhults registerområde,
Oskarshamns kommun, bortleda vatten intill en mängd av 6 l/s
(518 m³/d) för infiltration i grunden å [REDACTED], dock skall
vattenuttaget i möjlig mån begränsas under perioden 1.8 - 15.11,
att utföra intag och intagsledning i Lillån vid uttagspunkten inom
[REDACTED] samt att ur den tidigare prövade grundvattentäkten på
[REDACTED] uttaga naturligt och infiltrerat grundvatten, inklu-
sive redan tillåtet uttag, intill en mängd av högst 520 m³/d i me-
deltal för år, dock med ett högsta dygnsuttag av 870 m³. Vattendom-
stolen lagligförklarar vidare utförd infiltrationsanläggning inom
[REDACTED], bestående av två infiltrationsbassänger om vardera
80 m². Företagets huvudsakliga utförande framgår av beskrivning ne-
dan i denna dom och av därvid angivna ritningar.

Utan avgift.

Länsstyrelsen i Kalmar län, naturvårdsenheten

Erhållna mätvärden skall antecknas i särskild journal, som skall hållas tillgänglig på vattenverket för sakägare med intresse för uttagen.

Byggnadstid

De medgivna arbetena för intag och intagsanordningar i Lillån skall vara fullbordade inom tio år efter det denna dom vunnit laga kraft. Om så ej sker, hänvisar vattendomstolen till stadgandet i 2 kap 22 i tredje stycket vattenlagen.

Oförutsedd skada

Skulle tillkomsten av intag och intagsanordningar, den tillåtna vattenbortledningen eller uttaget av infiltrerat och naturligt grundvatten befinnas medföra skada eller intrång som nu icke förutsetts av vattendomstolen, skall den som lider skadan eller intrånget vara berättigad att framställa anspråk på ersättning därför eller, där skadan eller intrånget är av betydelse, föra talan om meddelande av föreskrift om sådana ändrade bestämmelser för företaget, vilka utan att förnärma tredje mans rätt eller medföra allvarig olägenhet för kommunen är ägnade att förebygga eller minska möjliga utsträckning minska skadan eller intrånget för framtiden. Anspråk eller talan som nu sagts skall för att kunna upptagas till prövning anmälas respektive genom stämning anhängiggöras hos vattendomstolen före utgången av år 2003.

Skyddsområde och skyddsbestämmelser

Till skydd mot förorening av infiltrerat och naturligt grundvatten vid Älvehults vattentäkt förordnar vattendomstolen om skyddsområde inom det med - + - + - markering avgränsade området, som utdrags å utdrag från ekonomiska kartan (aktsid 83)

Såsom skyddsbestämmelser inom detta område skall gälla nedan angivna bestämmelser. De skall tillika gälla såsom servitut i beaktande av [REDACTED] samt i [REDACTED] i Dödenhults reglemente.

område till förmån för vattentäktsfastigheten [REDACTED]. Angivna servitutsbestämmelser skall sålunda innebära inskränkningar i rätten att förfoga över de inom skyddsområdet belägna delarna av sagda fastigheter. Skyddsbestämmelserna skall ha följande innehåll:

a) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel,gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre miljö- och hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Nämnden har därvid dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

b) Anläggning för förvaring av gödsel, djururin e dyl, liksom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av miljö- och hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.

c) Naturgödsel och gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastighet för jordbruk och skogsbruk. Dammbindnings- och växtbekämpningsmedel får endast användas för sedvanligt underhåll av vägar.

d) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar. Miljö- och hälsovårdsnämnden kan dock i samråd med vattenverkets huvudman medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup e dyl kan ske utan risk för grundvattnet.

e) Tipping eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får icke ske inom skyddsområdet.

f) Grus- eller jordtäkt får icke ske inom skyddsområdet. Ej heller får större schaktning, undantaget schaktning för husgrund, ske inom området annat än om miljö- och hälsovårdsnämnden givit sitt tillstånd därtill.

Anmälan till inskrivningsmyndighet

Jämlikt 2 kap 62 § andra stycket vattenlagen skall vattenrättsdomaren anmäla beslutet om servitut hos inskrivningsmyndigheten vid Oskarshamns tingsrätt för vederbörlic anteckning i fastighetsboken.

Skada eller intrång av skyddsbestämmelserna

Uppkommer i framtiden på grund av skyddsbestämmelserna skada eller intrång, som går utöver den av 2 kap 63 § vattenlagen eller eljest av allmänt gällande rättsregler följande begränsningen i ägares råddighet över sin fastighet, skall skadan eller intrånget ersättas enligt vad i 9 kap samma lag stadgas. Menar sakägare, att sådan skada eller intrång uppstått, och träffas ej uppgörelse med kommunen, äger sakägaren att genom skriftlig anmälan på det sätt och inom den tid, som härövan fastställts för anmälan av oförutsedd skada, härav skjuta ersättningsfrågan till vattendomstolens prövning.

Domstolskostnad

Det åligger kommunen att till vattendomstolens kansli sända särskild räkning betala sådana kostnader, som avses i 11 kap 9 § vattenlagen.

RECIT

Tidigare tillstånd m m

I dom 9.6.1956 uti mål AD 48/1949, vilken dom ej ändrats i vattendomsöverdomstolen, erhöll dåvarande Döderhults kommun tillstånd att föra en vattentäkt på fastigheten [REDACTED] genom anläggning

två schaktbrunnar (A och B) samt en från viss schaktgrop nedslagen rörbrunn (I). Om så befanns lämpligt hade kommunen rätt att ändra den tillstadda rörbrunnen till en schaktbrunn. Arbetena skulle enligt domen vara fullbordade före utgången av år 1960. - Tillåtet uttag av grundvatten från den sålunda beskrivna täkten bestämdes till $400 \text{ m}^3/\text{d}$, dock högst $330 \text{ m}^3/\text{d}$ i medeltal för år.

Genom dom 6.12.1968 i mål AD 19/1968, vilken dom vunnit laga kraft, erhöll Oskarshamns stad tillstånd att vid en ny grundvattentäkt i Gamlehult å ett område av [REDACTED] nordväst om [REDACTED] uppfordra grundvatten i en mängd av högst $300 \text{ m}^3/\text{d}$ samt att förbinda den nya täkten med täkten å [REDACTED] medelst rörledning.

Enligt uppgift i här förevarande ansökningshandlingar har den i 1956 års dom tillstadda rörbrunnen (I) i vart fall före byggnadstidens utgång år 1960 omändrats till en schaktbrunn. Täktidentiteten föreligger sålunda mellan de tre äldre brunnarna och de nu befintliga brunnarna A, B och C (jfr aktsid 23 i förevarande mål och aktsid 205 i målet AD 48/1949).

Ansökan

Kommunen har, för tillgodosende av den i framtiden förväntade förbrukningsökningen av vatten i Påskallavik, Emsfors, Vånevik och Skruvshult ansökt om tillstånd att

dels från Lillån inom vattenområde tillhörigt fastigheten [REDACTED] [REDACTED] bortleda vatten intill en mängd av 6 l/s ($518 \text{ m}^3/\text{d}$) för infiltration i grunden inom [REDACTED], dock skall vattenuttaget i möjlig mån begränsas under perioden 1 augusti - 15 november, dels ur grundvattentäkten på [REDACTED] uttaga infiltrerat och naturligt grundvatten, inklusive redan tillåtet uttag, intill en mängd av högst $520 \text{ m}^3/\text{dygn}$ i medeltal för år, med ett högsta dygnsuttag av 870 m^3 ,

dels ock anlägga intag och intagsledning i Lillån inom [REDACTED]

Vidare har kommunen anhållit om lagligförklaring av infiltrationsanläggning, bestående av två infiltrationsbassänger på [REDACTED]