

Skyddsföreskrifter för Klubbens grundvattentäkt på fastigheten Pitholm 47:13, Piteå kommun

Nedan angivna allmänna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området ska vara inhägnat.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Jordbruk

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

d) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten får ej förekomma.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Spillvattenledningar skall inspekteras regelbundet. Otäta ledningar skall snarast läggas om eller renoveras. Deponering av avfall får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. För befintlig industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan tillsynsmyndighetens tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

f) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna tåkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamheter bör beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 2 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att

deponering av avfall ej sker i täktområdet. Risken för oljespill vid täktverksamhet bör beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

h) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20° C får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik skall vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkter vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.