



FÖRESKRIFTER

Utkom från
trycket den
5 dec 1993

om fastställelse av skyddsområde och meddelande av skydds-
föreskrifter för grundvattentäkt i Dajkanvik, Vilhelmina kom-
mun

utfärdade den 17 september 1993

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 19 kap 2 §
vattenlagen fastställt skyddsområde för grundvattentäkt i Dajkan-
vik, Vilhelmina kommun. Nedan angivna skyddsföreskrifter skall
gälla inom det skyddsområde, som anges på bifogad karta. Skydds-
området är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

För de olika områdena gäller följande föreskrifter.

1 §

Inom **brunnsområde** får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

2 §

a) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer
samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskydds-
medel får ej förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och
byggnadsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

Inom båda zonerna gäller att anmälan skall göras till miljö- och
byggnadsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med
större mängd hydraulolja än 50 liter.

24FS 1993:26 b) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden.

Inom båda zonerna gäller att anmälan skall göras till miljö- och byggnadsnämnden innan arbete påbörjas med arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än 50 liter.

c) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret successivt tillvaratas för att efter avslutad brytning påföras i form av ett skyddande vegetationstäck.

Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt eller annan tåktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger tåktinnehavare att tillse att deponering av avfall ej sker i tåktområdet. Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall beaktas. För schaktningsarbeten gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning.

d) Transport av farligt gods

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till

skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från naturvårdsverket. (Naturvårdsverket informerar, utmärkning av vattentäkt vid väg). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 90 000. **24FS 1993:26**

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras enligt lag (1988:868) och förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor.

Allmänna bestämmelser

3 §

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelserna utövas i första hand av miljö- och byggnadsnämnden enligt hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen och lagen om kemiska produkter. Tillsyn enligt vattenlagen utövas av länsstyrelsen.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och byggnadsnämnden.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om ansvar för förseelse mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd stadgas i 21 kap 1 § 5 p vattenlagen. Har någon begått en gärning som där avses får länsstyrelsen enligt 3 § vid vite förelägga honom att vidta rättelse.

Bengt Nilsson

Brith-Lis Jacobsson