

Västerbottens läns författningssamling

Länsbostadsnämnden



24FS 1982:16

A

Utkom från
trycket den
26 mars

KUNGÖRELSE

om fastställelse av skyddsområde för ny vattentäkt vid Kedträsk 1:14
(Lustigkulla) i Norsjö kommun

utfärdad 1982-03-02

Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, fastställt skyddsområde för ny vattentäkt vid Kedträsk 1:14 (Lustigkulla) inom Norsjö kommun på sätt som framgår av bifogad karta och utfärdat skyddsbestämmelser rörande de försiktighetsmått som skall iakttas inom området.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR SKYDDSOMRÅDE

Brunnsområde

§ 1

Inom brunnsområde får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Inre skyddszon

§ 2

Grus-, sand- eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 3

Återfyllning av grus- eller sandtag får endast ske med sådant material, som inte kan orsaka grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning. Vid exploatering bör det översta växtbärande marklagret tillvaratas och i mån av exploaterings fortskridande utbredas på botten- och släntytorna sedan dessa först avjämnats.

§ 4

Tippning eller nedgrävning av sopor, latrin eller annat avskräde får inte äga rum.

§ 5

Avloppsvatten och annan flytande orenlighet får inte utsläppas på eller i marken, inte heller får avloppsvatten efter att ha passerat en reningsanordning infiltreras i marken.

Avloppsledningar inom skyddsområdet ska utföras av tätt material och med täta fogar.

ISSN 0347-1675
LARSSON & C:os TRYCKERI

§ 6

Gödselstäder och ensilageanläggningar ska vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening. Sådana anordningar ska utföras enligt av hälso- och miljövårdsnämnden för varje särskilt fall lämnade anvisningar.

§ 7

Naturgödsel och andra gödningsämnen får inom jordbruket endast användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av jordbruksfastighet. Avloppsslam får inte spridas eller lagras.

I god tid innan gödsling av skogsmark påbörjas ska anmälan härom göras till hälso- och miljövårdsnämnden.

§ 8

Hantering och transport av brandfarliga varor regleras av KF om brandfarliga varor (SFS 1961:568) och kommerskollegiets tillämpningsföreskrifter (sammanfattningsvis: Varan ska hanteras med stor försiktighet; skada ska förebyggas).

§ 9

Anmälan ska göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan arbete påbörjas med processor, fällningsmaskin, lunnare, skotare eller liknande arbetsmaskin med större mängd hydraulolja än som förekommer i mindre hjultraktorer och lastbilar.

Yttre skyddszon

§ 10

Grus-, sand eller jordtäkt får inte ske till lägre nivå än en meter över den beräknade högsta grundvattenytan.

§ 11

Här gäller ovan under §§ 3—9 angivna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser

§ 12

Tillsyn över efterlevnaden av skyddsbestämmelser utövas av hälso- och miljövårdsnämnden enligt § 2 hälsovårdsstadgan, samt sprängämnesinspektionen och brandchefen enligt 15 § KF om brandfarliga varor.

§ 13

Anmälan skall göras till hälso- och miljövårdsnämnden innan sådan verksamhet påbörjas eller sådan anläggning eller sådant upplag inrättas, som ovan avses i §§ 2, 5 och 6.

§ 14

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter — utom beträffande brandfarliga varor — medges av hälso- och miljövårdsnämnden. Lämnat medgivande får återkallas om så befinns erforderligt.

Om straff**§ 15**

Förseelser mot dessa föreskrifter eller underlåtenhet att söka nödvändiga tillstånd bestraffas enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte andra ansvarsbestämmelser finns utfärdade.

Beslutet skall gälla från den dag det vunnit laga kraft eller, överklagat fastställts av regeringen.

K G NORDSTRÖM

K Sandström