

B. Skyddsbestämmelser inom skyddsområdet

- I. Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet förekomma.
- II. För inre och yttre skyddszon skall gälla följande.

a) Förbud att i marken, i grunden och i diken eller annat vattenområde utsläppa avloppsvatten från bebyggelse, industri eller därmed jämförbar anläggning, t ex ensilageanläggning, såvida icke sådana skyddsanordningar vidtages, som Tekniska Verken kan godtaga. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Dock får disk- eller tvättvatten från enstaka hushåll utsläppas.

b) Upplag av gödsel skall ske på underlag av betong (utan golvbrunn), som förses med tak och tillräckligt höga och täta kanter så att bräddning förhindras. Urin och gödselvatten uppsamlas i tät brunn. Om denna ges erforderlig volym, kan den ersätta tak över gödselstaden.

Anläggningar för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

c) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får endast ske i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk eller som eljest medgives av Tekniska Verken. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll.

d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

e) Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvattnet kan riskeras.

Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

III. Härutöver skall följande gälla för inre skyddszonen (heldragen begränsningslinje).

Större schaktningsarbeten samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke ske till lägre nivå än + 9,20 m i lokalt höjdsystem (motsvarande + 95,07 m i höjdsystemet RH 00), d v s 3 m över konstaterad högsta grundvattenyta (+ 6,20 m resp + 92,07 m). Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av Tekniska Verken lämna särskilt medgivande till täktverksamhet, och Verken kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för en försämrad grundvattenbildning.

IV. Härutöver skall följande gälla för yttre skyddszonen (streckad begränsningslinje).

Inom yttre skyddszonen får verksamhet, som under III avses, icke ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenytan inom sådana områden, där täktverksamhet anses kunna få större omfattning. Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av Tekniska Verken lämna särskilt medgivande till täktverksamhet, och Verken kan medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för grundvattnet.