



KUNGÖRELSE

13 FS 1996:105

om fastställelse av skyddsområde och meddelande
av skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i
Gällared i Falkenbergs kommun

Utkom från
trycket den
15 oktober 1996

utfärdad den 1 december 1995.

Med stöd av bestämmelserna i 19 kap 2 § vattenlagen 1983:291 beslutar Länsstyrelsen till skydd för grundvattentillgången i Gällared som tillgodogöres för vattenförsörjningen i Gällared dels fastställa skyddsområde enligt bifogad karta och dels meddela följande föreskrifter att gäller inom skyddsområdet.

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på den upprättade skyddsområdeskartan. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon. Brunnsområdet innefattar ett ca 50 m² stort område runt uttagsbrunnen.

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Brunnsområdet ska vara inhägnat. Inom skyddszonen är verksamheter som kan innebära förorening av vattentäkten inte tillåtna utan att först anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Med anmälan som grund bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåtligheten av den aktuella verksamheten och om så erfordras meddelar föreskrifter för undvikande av förorening av vattentäkten.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

b) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning.

Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nedgrävning av döda djur får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

c) Skogsbruk

Permanent upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

d) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall.

Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas.

Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får ej förekomma.

e) Industriell verksamhet

Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För befintlig verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifter enligt punkt a) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt d) ovan. Utsläpp av avloppsvatten och deponering av avfall får ej förekomma.

f) Väghållning

Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Tillfartsvägar skall så långt det är möjligt vara avspärrade. På utbrutna täkter skall snarast återställas ett skyddande vegetationstäck. Schaktning, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske. Risken för oljespill vid tåktverksamheter bör beaktas. Återställning av tåktområde inom skyddszon får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. En återställningsplan, i vilken även en framtida vegetationsbeskrivning ingår, ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden för godkännande.

h) Energianläggningar

Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

i) Transport av farligt gods

Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon nr 112.

§ 3 Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i Vattenlagen.

UPPSÄTTNING AV SKYLTAR

a) På väl synlig plats vid vägar som berör skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet, genom huvudmannens försorg, en rektangulär skylt med vit text på blå botten:

"Skyddat vatten. Grundvattentäkt. Vid risk för vattenförorening, kontakta räddningstjänsten, tel 112.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Skyltarnas lägen markeras på kartan. Vid varje läge uppsättes två skyltar, en på vardera sidan vägen.

Berörda vägar:
Allmänna vägen nr 829.

b) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska i övrigt hanteras ska varningsskyltar finnas med upplysning om att cisternen är belägen eller att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt ska ha följande text:

"VARNING. Skyddsområde för vattentäkt".

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text:

**"Vid spill eller läckage ringa omedelbart räddningstjänsten tel 112.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden."**

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

Per Widell

Arne Bergquist