

Hallands läns författningssamling

Länsstyrelsen



Länsstyrelsen i Hallands län har i beslut den 21 november 1996 fastställt skyddsområde för de kommunala vattentäkterna Prästjorden och Fotstad i Halmstads kommun. Inom skyddsområdet gäller följande föreskrifter.

13 FS 2004: 53
Utkom från
trycket den 2 april
2004

§ 1

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 2

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre skyddszon: Får ej förekomma annat än för bostadsfastighets oljeförsörjning. Förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc. skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. Detta gäller även arbetsfordon som ställts upp för längre tid t ex över natten. För fordon som tillfälligt parkerats inom området gäller normal aktsamhet, så att bränsle- eller oljeläckage inte förekommer. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lag om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor (SNFS 1990:5, MS:25 och SNV AR 90:17).

Yttre skyddszon: Får inte ske utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller samma bestämmelser som för inre skyddszon.

b) Upplag, nedgrävning och hantering av övriga för grundvattnet skadliga ämnen såsom fenoler, organiska lösningsmedel, gifter, dammbindningsmedel, vägsalt mm

Inre och yttre skyddszon: Får inte anordnas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnen får lagras och dels att föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas. Nedgrävning av större döda djur och slaktavfall får ej ske utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av anvisningar.

c) Jordbruk och boskapsskötsel

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, stall- och handelsgödsel samt bekämpningsmedel, får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Flytgödsel och slam från reningsverk får ej spridas.

Om förändringar görs i driften, t ex genom övergång till odling av mer växtnäringskrävande grödor, skall detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller de föreskrifter som fastställts för Halmstads kommun enligt miljöskyddslagen § 8 a.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, stall- och handelsgödsel, avloppsslam samt bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande och efterföljande av eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om förändringar görs i driften, t ex genom övergång till odling av mer växtnäringskrävande grödor, bör detta anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. I övrigt gäller de föreskrifter som fastställts för Halmstads kommun enligt miljöskyddslagen § 8 a.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga verksamheter kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ge tillstånd i det enskilda fallet.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre skyddszon: Enskilda avloppsanläggningar för hushållspillvatten eller infiltrationsanläggningar för kommunalt dagvatten får ej anläggas. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får medge undantag för befintlig enskild infiltrationsanläggning. Spillvattenförande avloppsledningar skall vara täta och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall eller snö från trafikerade ytor får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Allmänna spillvattenledningar skall vara täta. Otäta ledningar skall läggas om eller renoveras. Avfallsdeponering får inte förekomma. Undantag kan medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden för kompostering av hushållsavfall.

f) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras. För befintlig, industriell verksamhet gäller för hantering, lagring och användning av kemikalier föreskrifterna enligt punkt a) och b) ovan i tillämpliga delar. För avloppsledningar gäller föreskrifterna enligt punkt e) ovan. Utsläpp av avloppsvatten till infiltrationsanläggning och deponering av avfall får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får inte etableras utan tillsynsmyndigheternas tillstånd i det enskilda fallet. I övrigt gäller samma föreskrifter som för inre skyddszon.

g) Väghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Normala väghållningsåtgärder får ske utan inskränkning.

h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre skyddszon: Sand- och gruståkt samt annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske. Undantag kan medges av miljö- och hälsoskyddsnämnden om ingreppets omfattning är ringa och särskilda säkerhetsföreskrifter iakttages, så att det är uppenbart att skaderisk inte föreligger.

Yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet eller schaktningsarbeten får inte ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Schaktning och uttag ner till 1 m över högsta naturliga grundvattennivå får dock ske efter särskilt medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Grundvattenytans högsta naturliga nivå fastställs i samråd med Halmstads kommuns VA-verk.

Om medgivande till schaktning och uttag ner till 1 m över högsta naturliga grundvattennivå erhållits skall så snart som möjligt återställning ske med oorganiska massor från tåkten upp till 3 m över högsta naturliga grundvattennivå. Schaktmassor från andra områden utanför tåkten får inte användas.

På utbrutna delar av tåkten skall efter återställning ett skyddande vegetationstäckes snarast etableras.

Återställning av tåktområdet inom skyddszon får ej ske med sådant material eller på ett sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Återställningsplanen skall redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden innan arbetena påbörjas.

Risken för oljespill vid tåktverksamhet skall särskilt beaktas.

Det åligger tåktinnehavaren att tillse att deponering av avfall ej sker i området.

i) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) och värmelager i grundvatten får inte anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentåktinnehavaren.

Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca +20°C får ej anläggas.

j) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är i princip förbjuden. Väg som måste användas för sådan trafik ska vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel. 112.

Yttre skyddszon: Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket (Naturvårdsverket informerar: "Utmärkning av vattentäkter vid väg "). Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel 112.

k) Uppsättning av skyltar

a. På väl synlig plats vid vägar och järnväg som passerar skyddsområdesgräns eller berör skyddsområdet uppsättes, genom huvudmannens försorg, rektangulära skyltar med vit text på blå botten :

"SKYDDAT VATTEN. GRUNDVATTENTÄKT. VID RISK FÖR VATTENFÖRORENING, KONTAKTA RÄDDNINGSTJÄNSTEN, TEL 112. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN."

Berörda vägar är: Europaväg E6 E20, Riksväg 26, Allmänna vägarna nr 594, 612, 632 och 636

Berörd järnväg är: Västkustbanan, sträckan Halmstad - Falkenberg

b. Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall det finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen och att hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt ska ha följande text: "VARNING. Skyddsområde för vattentäkt". En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text: "Vid spill eller läckage ring omedelbart räddningstjänsten tel 112. Miljö- och hälsoskyddsnämnden."

Vid cisterner skall skyltar placeras så nära påfyllningsröret som möjligt på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på huvudmannens bekostnad.

§ 3

Allmänna bestämmelser

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Om tillsyn över efterlevnaden av samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas i vattenlagen.

Arne Bergquist