

BESLUT

1(4)

1994-07-04

2470-1993-26510

VATTENSKYDDSSOMRÅDE

med FÖRESKRIFTER enligt 19 kap 2 och 3 §§ vattenlagen för grundvattentäkter på fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] i Blidö församling, Norrtälje kommun

Inledning

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i en skyddszon och två brunnsområden.

Med hantering menas i dessa föreskrifter tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförligt förfarande.

SKYDDSFÖRESKRIFTER

1. BRUNNSOMRÅDE

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Områdena skall vara inhägnade.

2. SKYDDSZON

2.1 Avlopp- och dagvatten

För utsläpp av avloppsvatten på eller i marken krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Utsläpp från befintliga avloppsanläggningar får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

Nya avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar.

Dagvatten från förorenade ytor, t.ex. vägar, parkeringsplatser och dylikt får inte infiltreras utan tillstånd av Länsstyrelsen. Infiltration från befintliga förorenade ytor får dock ske i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

2.2 Avfallshantering, tippning

Inom skyddsområdet får inte läggas upp eller grävas ned sådant avfall, material eller annat som kan förorena yt- och grundvattnet.

2.3 Gödselhantering m.m.

Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar ska vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning t.ex. vid regntillfällen, tränga ned i marken.

Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjurs-, bekämpnings- och växtskyddsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter.

2.4 Hantering av petroleumprodukter, kemikalier m.m.

Hantering av för grundvattnet giftiga eller skadliga ämnen t.ex. smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenolhaltiga preparat, organiska lösningsmedel, dammbindnings- och isupptyningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Länsstyrelsen bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.

Vägsaltning skall ske med försiktighet så att grundvattenkvaliteten inte försämras.

Uppllysning
För hantering av brandfarliga vätskor gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1990:5, MS:25).

2.5 Schaktning, täktverksamhet

För sprängnings- och schaktningsarbeten eller bortpumpning av grundvatten gäller att sådana ingrepp i jord och berggrund inte får medföra försämrade kvalitet eller försämrade tillgång på grundvatten.

Bortschaktning av massor får inte ske till lägre nivå än motsvarande ca. en meter över högsta naturliga grundvattenstånd.

Befintlig täktverksamhet får dock bedrivas enligt gällande tillstånd.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

2.6 Energianläggningar

Jord- och bergvärmeanläggningar får inte anläggas. Redan befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter.

3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1 Undantag

Om det finns särskilda skäl och syftet med skyddsområdet inte motverkas kan Länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

3.2 Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall sätta upp informationsskyltar på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet samt vid infarten till område där det bedrivs täkt. Skyltningen bör utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer.

3.3 Utökning/ändring av anläggning/verksamhet

För utökning/ändring av sådana befintliga anläggningar som behandlats ovan i avsnitten 2.1 och 2.6 krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Åtgärder som från vattenskyddssynpunkt innebär förbättringar av enskilda anläggningar får dock utföras utan tillstånd.

3.4 Tillstånd

Tillstånd kan ges för anläggningar som behandlas i avsnitten 2.1 och 2.4 om det inte finns risk för förorening av grundvattnet.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 1994.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Anmälan om olyckshändelse

Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet (19 kap 1 § vattenlagen). Anmälan skall göras till Räddningstjänsten i Norrtälje, tel 90 000 och till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter föreskrifternas fastställelse. Planen bör godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Samråd bör ske med Länsstyrelsen.

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § vattenlagen.

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt ovanstående föreskrifter fritar inte från prövning enligt annan lagstiftning.

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt vattenlagen.

Därutöver utövar miljö- och hälsoskyddsnämnden lokal tillsyn dels enligt hälsoskyddslagen
dels enligt miljöskyddslagen
dels enligt lagen om kemiska produkter

Skyltar, stängsel

Om skyltar eller stängsel behöver sättas upp enligt dessa bestämmelser får annans mark inom skyddsområdet tas i anspråk för detta (19 kap 2 § 2 st. vattenlagen).

Om överenskommelse inte kan träffas på frivillig väg kan Länsstyrelsen ålägga en markägare att upplåta sin mark för ovan nämnda ändamål.