

STOCKHOLMS TINGSPÄTT
Avd 5 Vattendomstolen

DOM
1983-01-14
Stockholm

KOMMUN: SÖDERTÄLJE
SKYDDSSOMRÅDE: 12

DVA 3
VA 36/82

DOMSTOLEN

vattenrättsdomaren Olof Nordström, fastighetsrådet
Otto von Unge samt nämndemännen Leif Bjärland och
Rolf Wrangle, båda i Södertälje

SÖKANDE

Stiftelsen Förbundsskolan Bommersvik, 153 00 JÄRNA
Ombud: lantmätaren Nils Åberg, VIAK AB, Box 519,
162 15 VÄLLINGBY

SAKEN

tillstånd till grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED]
[REDACTED] i Turinge socken, Södertälje kommun, m m

Postadress
Box 510
101 26 Stockholm

Gatuadress
Gästrikewatan 12

Telefon
08-22 20 60

Skyddsbestämmelser

Vattendomstolen fastställer de i domsbilaga 1 under avdelning B i punkterna II och IV upptagna skyddsbestämmelserna, punkt IV 1 st dock med den ändringen att orden "inom sådana områden där täktverksamhet anses kunna få större omfattning" skall utgå. Bestämmelserna skall gälla inom den yttre skyddszonen och utgöra servitut till förmån för [REDACTED] i Turinge socken, [REDACTED] i Överjärna socken samt [REDACTED] i Ytterjärna socken.

STIFTELSEN FÖRBUNDSSKOLAN BOMMERSVIK

FÖRSLAG TILL SKYDDSSOMRÅDE OCH SKYDDSBESTÄMMELSER
FÖR GRUNDVATTENTÄKT, BR 1

Inom det skyddsområde, som utmärkts på ritning 4912.2930-17 och som är indelat i brunnsområde, inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och en yttre skyddszon (streckad begränsningslinje), skall gälla följande:

A ALLMÄNT GÄLLANDE BESTÄMMELSER INOM SKYDDSSOMRÅDE

- 1 På väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet uppsätts 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt med texten:

"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren. Hälsovårdsnämnden".

- 2 Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller Kungl Maj:ts förordning 1961-12-01 (SFS nr 568) efter ändringar omtryckt i F 1977:423 och senare ändringar i F 1977:916 och 1978:165 och 332 samt tillämpningsbestämmelser meddelade i kommerskollegiets författningssamling 1970:1 och 1972:2 och statens industriverks författningssamling SIND-FS 1974:3.

Inom inre skyddszonen skall anordning för förvaring, hantering och transport vara så utförd, att vätskan beräknas inte komma lös.

Inom yttre skyddszonen skall anordning enligt ovan vara så utförd, att risken för läckage och spill är obetydlig och att det snabbt upptäcks om vätskan kommit lös.

- 3 Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras, skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt.

En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande lydelse:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren.
Hälsovårdsnämnden."

Vid tankar och cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsätts på cisternägarens bekostnad.

I ovannämnda författningar regleras i övrigt de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområdet. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den, som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte läcker ut, är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.

- 4 För täktverksamhet, dvs brytning eller utgrävning av jordmassor, sten, sand, grus eller lera för annat än husbehov, erfordras en av länsstyrelsen fastställd täktplan.

B SKYDDSBESTÄMMELSER INOM SKYDD SOMRÅDET

I Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet förekomma

II För inre och yttre skyddszoner skall gälla följande

- a Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till byggnadsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- b Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- c Förvaring och hantering av andra för grundvattnet farliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen, får ske endast i en omfattning, som kan anses rimlig för normalt jordbruk och skogsbruk eller som eljest medges av huvudmannen. Spridning av sådana ämnen får endast ske i den omfattning, som erfordras för normalt jordbruk, skogsbruk och vägunderhåll. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

- d Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan långtgående behandling. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdssektion medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar. Befintlig infiltrationsanläggning på Bommersvik 1:1 är godkänd av hälsovårdsnämnden.
- f Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- g Återfyllning av grus- och sandtag får icke ske med sådant material eller på sådant sätt att förorening av grundvattnet kan riskeras.

Täktverksamhet eller större schaktningsarbeten får icke medföra bortledning av grundvatten.

III Härutöver för inre skyddszon (heldragen begränsningslinje)

Större schaktningsarbeten samt täktverksamhet, för vilken täktplan erfordras, får icke ske till lägre nivå än 3 m över konstaterad högsta grundvattenyta. Denna får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och jämförelse med vattenståndsobserverationer i kvarstående observationsrör. Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av huvudmannen lämna sär-

skilt medgivande till täktverksamhet och medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för förorening eller en försämrad grundvattenbildning.

IV Härutöver för yttre skyddszon (streckad begränsningslinje)

Inom yttre skyddszonen får verksamhet, varom under III nämns, icke ske till lägre nivå än 1 m över högsta grundvattenyta inom sådana områden, där täktverksamhet anses kunna få större omfattning.

Länsstyrelsen kan emellertid efter hörande av huvudmannen lämna särskilt medgivande till täktverksamhet och medge schaktning under nämnda nivå, om så kan ske utan risk för grundvattnet.