

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd 5, Vattendomstolen

DOM
1985-10-18
Stockholm

KOMMUN: ÖSTERÅKER
SKYDDSOMRÅDE: 7

DVA 59
VA 50/83

DOMSTOLEN

chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet David Östensson
samt nämndemännen Karl Ullgren i Vallentuna och Sven Erik Evén
i Täby

SÖKANDE

Österåkers kommun, Box 510, 184 00 ÅKERSBERGA
Ombud: lantmätaren jur kand Nils Åberg, VIAK AB, Box 519,
162 15 VÄLLINGBY

SAKEN

lagligförklaring av grundvattentäkt på [REDACTED] i Österåkers
kommun m m

Postadress
Box 510
101 26 Stockholm

Gatuadress
Gästrikegatan 12

Telefon
08-22 20 60

Skyddsbestämmelser

Till förmån för [REDACTED] upplåts i [REDACTED]

[REDACTED] och
[REDACTED] servitut avseende skyddsbestämmelser enligt domsbilaga 1 inom
ett på domsbilaga 2 angivet skyddsområde.

Det åligger sökanden dels att på egen bekostnad utföra erforderliga justeringar i befintliga anläggningar som utförts i enlighet med gällande regler men som strider mot skyddsbestämmelserna, dels att ersätta berörda fastighetsägare för de merkostnader som åsamkas dem genom att de till följd av skyddsbestämmelserna inte får anordna avlopp på egen mark. Tvist i fråga om sökandens skyldigheter i angivna hänseenden får hänskjutas till vattendomstolen för avgörande.

FÖRSLAG TILL SKYDDSBESTÄMMELSER.VADHOLMA, VAXHOLMS KOMMUN

1 §

Nedan angivna föreskrifter gäller inom det skyddsområde, som utmärkts på av VIAK AB 1981-11-20 upprättad karta med arbetsnummer 4912.2875.2 och ritningsnummer 1. Skyddsområdet är indelat i två brunnsområden, inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

2 §

Inom brunnsområdena får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande:

- a) Förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor skall ske i enlighet med de bestämmelser härför, som gäller jämlikt förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor jämte de av kommerskollegium utfärdade föreskrifterna och anvisningarna för tillämpning av nämnda förordning.
- b) De skyddsanordningar, som utförs med anledning av föreskrifterna under a), skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, som har att vidtaga erforderliga åtgärder.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas på lämpligt sätt anbragt och utförd varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Varje cistern skall vara försedd med godkänt överfyllnadsskydd.

- d) Det åligger huvudmannen för vattentäkten att invid vägar, som leder in i skyddsområdet sätta upp skyltar som anger "Skyddsområde för vattentäkt" och att särskilda försiktighetsregler där gäller.
- e) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske. Tekniska verkstyrelsen får dock i samråd med kommunens hälsovårdsnämnd lämna tillstånd till sådan uppställning samt därvid meddela erforderliga föreskrifter om skyddsanordningar.
- f) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin eller på fast arbetsplats utnyttjad mobil maskin driven med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ske endast i den omfattning som kan anses oundgängligen nödvändig för normalt jordbruk, skogsbruk eller hushållsbruk och under den förutsättningen att förvaringen är betryggande. Tekniska verkstyrelsen får dock i samråd med hälsovårdsnämnden lämna tillstånd till förvaring i större omfattning på de villkor styrelsen finner skäl föreskriva.
- h) Anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin, o d ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån betryggande åtgärder mot grundvattenförorening vidtages. Sådan anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av tekniska verkstyrelsen i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- i) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

- k) Nya avloppsvattenutsläpp på eller i marken får ej anordnas. Hälsovårdsnämnden i kommunen får dock i samråd med tekniska verkstyrelsen lämna tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- l) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- m) Samråd skall ske med tekniska verkstyrelsen om större schaktnings- och sprängningsarbeten innan sådana påbörjas.
- n) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszonen får icke ske till lägre nivå än 3 m över högsta beräknade grundvattenyta. Inom yttre skyddszonen får sådan verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över beräknad högsta grundvattenyta. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material, att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen kan dock i samråd med kommunstyrelsen och hälsovårdsnämnden medgiva grus- eller sandtäkt samt större schaktningsarbete under förutnämnda nivåer. I grus- och sandtäkt samt schaktgrop får regelmässigt uppställas med flytande bränsle drivet fordon eller arbetsredskap först efter anmälan till tekniska verkstyrelsen, som i samråd med hälsovårdsnämnden har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.