

AD 58/69

I DOMSTOLEN

särskilt förordnade vattenrättsdomaren Ingrid Kökeritz,
vattenrättsingenjörerna Sverker Nilsson och Per Ivan Jönsson
samt vattenrättsnämndemännen Joh. Jansson, Norrveda, Vätö,
och Karl Ullgren, Björkesta, Vallentuna

SÖKANDE

Rimbo kommun

ombud: advokaten Mikael Alrutz

SAKEN

ansökan om tillstånd att uttaga grundvatten på fastigheterna

[REDACTED] i Rimbo socken och kommun,

Stockholms län, m.m.

Dom A 95/1970

Utan avgift

S ö k a n d e n

AD 58/69

1. Brunnsområden

Berör endast kommunen tillhöriga fastigheter och fastställs därför ej.)

2. Inre skyddsområde

a) Sand-, grus- eller lertäkt får ej äga rum med mindre kommunen för särskild del lämnar medgivande därtill.

b) Industriell inrättning eller bostäder må ej anordnas.

c) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken; ej heller får avloppsvatten utsläppas i ytvattendrag inom området utan föregående slamavskiljning.

d) Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av trycktäta rör med fogar med motsvarande täthet.

e) Avloppsreningsverk och soptipp får ej anordnas.

f) Gödselstad och ensilageanläggning skall vara försedda med betryggande anordningar till skydd mot grundvattenförorening

g) Upplag (lager), transport eller hantering av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området.

3. Yttre skyddsområdet

a) Sand-, grus- eller lertäkt får icke äga rum under en nivå som ligger 1,0 m över högsta förekommande grundvattenyta med mindre kommunen för särskild del lämnar medgivande därtill. Därest i sand- eller grustag begagnas med flytande bränsle

AD 58/69

driven stationär arbetsmaskin, skall ett tätt plåttråg, vilket rymmer hela den förekommande bränslemängden, vara anbragt under maskinen för att hindra att bränsle läcker ut på marken. Skulle vatten eller bränsle fylla tråget, skall detta tömmas, innan maskinen åter får nyttjas.

b) Industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom syror, lutar eller metallsalter, får icke anordnas med mindre avfallet på ett betryggande sätt förvaras och avlägsnas.

c) Förorenat avloppsvatten får icke utsläppas för infiltration i grunden; dock att utsläpp från enstaka hushåll och därmed jämförlig enhet tillåtes, om avloppsvattnet dessförinnan avslammats i en helt tät reningsbrunn.

d) Avloppsreningsverk får ej anordnas.

(e) Avser allmän väg; fastställas ej.)

f) Upplag (lager), transport eller hantering av petroleumprodukter, vägsalt, fenolhaltiga preparat, giftiga kemikalier eller annat för grundvattnet skadligt ämne eller av avfall, som innehåller dylikt ämne, får icke förekomma med mindre sådana särskilda åtgärder vidtagits, att ämnet vid läckage eller dylikt hindras nedtränga i grunden; ej heller får dylikt ämne spridas eller utsläppas inom området på sådant sätt att förorening av grundvattnet uppkommer.

4. För skyddsområdena gemensamma bestämmelser

Kommunen är skyldig att vid förfrågan av ägare eller brukare av mark inom yttre eller inre skyddsområde skyndsamt lämna besked om de åtgärder, som enligt kommunens mening i det särskilda fallet skall jämlikt 2g) och 3 f) vidtagas vid anordnande av upplag (lager) eller vid transport eller hantering, som där sägs. Lämnas ej besked eller åtnöjes ägaren eller

brukaren icke med det besked kommunen lämnat, må han draga frågan inför vattendomstolens prövning. I annat fall skall vad kommunen fordrat lända till efterrättelse. Bestämmelserna i detta stycke skall äga motsvarande tillämpning vid förfrågan i anledning av föreskriftorna under 2a), 2f), 3a) och 3b).

Utan särskild förfrågan hos kommunen må dock upplag (lager) som nu sagts anordnas under tak på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter, som är tillräckligt höga och täta, för att hindra det upplagda (lagrade)ämnet att komma utanför upplagsplatsen. Anläggningen skall anordnas så att den icke skadas av tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande underhållas och inspekteras av ägaren. Innan anläggningen påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan göras till kommunen.

Under enahanda villkor må vätska som här avses, lagras i tank, om denna omslutes av ett mot vattentillflöde skyddat betongkar (utan avlopp), som rymmer hela den i tanken inneslutna vätskemängden. När vatten eller vätska från tanken samlats i betongkaret, skall detta ofördröjligen tömmas och felet avhjälpas innan tanken vidare får nyttjas.

Vid varje cistern för vätska, som avses med bestämmelserna under 2g) och 3f) skall i anslutning till påfyllningsröret finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.