



# LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län  
Naturvårdsenheten  
1:e byråing Sánchez-Lövy  
08 - 785 4322

Se sändlista

## Kopia

### BESLUT

Datum  
1978-05-19  
Ert datum

rek + mb

Nyköpings kommun  
Fack

611 01 NYKÖPING

KOMMUN: SÖDERTÄLJE

SKYDD SOMRÅDE: 5

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten Kvigärde inom fastigheten [REDACTED], Södertälje kommun

(2 bilagor)

Nyköpings kommun har i skrivelse till länsstyrelsen den 8 juli 1974 ansökt om fastställelse av ett skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för rubricerad vattentäkt i enlighet med ett av K-konsult den 1 mars 1974 upprättat förslag.

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har givits tillfälle att yttra sig över förslaget. Följande synpunkter har inkommit.

Vägförvaltningen förutsätter att inhägnaden kring brunnsområdet placeras utanför vägområdet och med hänsyn till trafiksäkerheten.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsområde för grundvattentäkten Kvigärde inom fastigheten [REDACTED] m fl enligt karta, bilaga 1.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet, som på bifogade karta (bilaga 1) indelats i brunnsson samt inre och yttre skyddszon.

1 §

- a) Inom brunnssonen får endast vattentäktssamfund bedrivas. Området skall vara inhägnat.
- b) Invid grundvattentäkten skall finnas skylt med texten "Vattentäkt".

2 §

Inom inre och yttre skyddsområdet skall följande allmänna föreskrifter gälla:



- a) Anordning för förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och annan brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med av kommerskollegium eller av statens industriverk meddelade tillämpningsföreskrifter till förordningen (1964:568), om brandfarliga varor. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtagas för att hindra den brandfarliga vätskan att tränga ned i marken. Underrättelse skall omedelbart ske till brandmyndighet (tel 90 000), hälsovårdsnämnd eller gatukontor.
- b) Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, organiska lösningsmedel, fenoler, gödselmedel, dammbindnings- och isupptyningsmedel, bekämpningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej förekomma i större omfattning än som föranleds av verksamhet som nämns vid e) med mindre hälsovårdsnämnden lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden äger dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, dels att i övrigt föreskriva de skyddsåtgärder som skall vidtagas.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet ej förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och av tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje fall särskilt lämnade anvisningar.
- e) Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för sedvanligt väg- och järnvägsunderhåll.



f) Grus-, sand- eller lertäkt får inte ske djupare än till 3,0 m inom inre skyddszonen resp 1,0 m inom yttre skyddszonen över högsta naturliga grundvattennivå. Det åligger den som tillgodogör sig grustäkt att ställa sig till efter rättelse de anvisningar, som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattennivå, ävensom de åtgärder i övrigt för täktverksamhet, som hälsovårdsnämnden finner skäl föreskriva till skyddet för grundvattnet.

g) I grustag eller eljest inom skyddsområdet får ej tippas eller avläggas sopor, köksavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen, tippas eller avläggas inom skyddsområdet.

h) Avloppsvattnet får ej utsläppas på eller i marken. Avledande av avloppsvatten skall ske i täta rör med täta fogar.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i 2 § nämnt ämne omedelbart till gatukontoret eller hälsovårdsnämnden anmäler inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet.

### 3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar och järnväg, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

### Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medgiva undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2 a) av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, därest inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.



Länsstyrelsens beslut länder omedelbart till efterrättelse och gäller intill dess annorlunda förordnas.

Besvär till kammarrätten enligt bilaga 2 (Formulär A)

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit byråchef Herrström, beslutande, naturvårdsdirektör Hast, bitr överlantmätare Palmqvist samt förste byråingenjör Sánchez-Lövy, föredragande.

Per-Åke Herrström

Ramón Sánchez-Lövy


Bilagor

1. Karta
2. Besvärshänvisning (Formulär A)

SÄNDLISTA

Akten  
Registret  
Länets författningssamling (KM)  
Juridiska enheten  
Lantmäterienheten  
RSL  
Kungörelse i DN, SvD och Länstidningen  
Södertälje kommun, Pack, 151 89 SÖDERTÄLJE

Rek + mb till



MJ/