



LÄNSSTYRELSEN

Stockholm, län
Naturvårdsenheten
Geolog R Pettersson
08 - 785 52 94

Se sändlista

BESLUT

Datum
1982-06-28

Ert datum

delg kvitto

Vallentuna kommun
Box 39
136 00 VALLENTUNA

KOMMUN: VALLENTUNA

SKYDDSOMRÅDE: 11

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter
för grundvattentäkt på fastigheten [REDACTED] i
Vallentuna kommun (ekonomiska kartbladen 118 05 och
118 15)
(3 bilagor)

Vallentuna kommun har hos länsstyrelsen anhållit om
fastställelse av förslag till skyddsområde med till-
hörande skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastig-
heten [REDACTED] i Vallentuna kommun. Området
har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och kända nyttjanderättshavare har
beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Syn-
punkter har inkommit från Gerhard Johansson, Karl-
Erik Mörk och Hifab AB på uppdrag av AB Lindö Säteri.
Statens vattenfallsverk har lämnat förslaget utan erin-
ran.

Kommunen har därefter, efter samråd med länsstyrelsen,
föreslagit att brunnsområdets storlek minskas.

Inkomna synpunkter har inte varit av sådan art att de
föranleder länsstyrelsen att ändra ingivet förslag.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kapitlet 64 §
vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på
fastigheten Västlunda 2:11 enligt bifogad karta, bilaga
2.

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum
följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats
i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

1 §

Inom BRUNNSOMRÅDET får endast vattentäktsverksamhet
bedrivas. Området skall vara inhägnat.

Lst Sth H 29 a 1979-03 25 000 00 gr utför



2 §

Inom SKYDDSZONERNA skall gälla följande.

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m m skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsföreskrifterna till nämnda förordning (SILB-FS 1981:2 och 3).
- b) Förvaring, transport och hantering av smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter (bl a för skadedjursbekämpning och växtskydd), dammbindnings- och isupptättningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske på sådant sätt att grundvattnet inte förorenas. Hälsovårdsnämnden bestämmer intill vilken mängd ämnena får lagras och föreskriver vilka skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- c) Förekommande spill eller läckage som utgör risk för vattenförorening skall omedelbart anmälas till brandkåren, tel 90 000, eller hälsovårdsnämnden.
- d) Förvaring av fast och flytande spillning från djurstallar samt pressvatten från ensilageanläggningar skall ske så att grundvattnet inte förorenas. Förvaringsanläggningar skall vara täta och ha tillräcklig kapacitet. Deras innehåll får inte genom bräddning, t ex vid regntillfällen, tränga ned i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- e) Naturgödsel och andra gödningsämnen samt skadedjursbekämpnings-, växtskydds-, dammbindnings- och isupptättningsmedel får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av berörda fastigheter samt för sedvanligt vägunderhåll.
- f) Avloppsvatten får inte släppas ut på eller i marken. Avloppsledningar och tillhörande brunnar skall utföras av tätt material och med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan inom YTRE SKYDDSZONEN medge undantag härifrån om det med hänsyn



LÄNSSTYRELSEN

Stockholms län

BESLUT

Datum

1982-06-28

Ert datum

Beteckning

11.184-394-80

0115

Er beteckning

till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, markbeskaffenhet och grundvattenytans läge under markytan m m kan ske utan risk för grundvattnet.

g) Upplag av sådant avfall som kan förorena grundvattnet får inte anordnas. Med upplag avses också nedgrävning.

h) För grus- och sandtäkt och annan täktverksamhet samt större schaktningsarbeten gäller följande.

Inom INRE SKYDDSZONEN får schaktning inte ske till lägre nivå än + 11,60 m ö h, motsvarande ca 3 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Inom YTTRE SKYDDSZONEN får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta naturliga grundvattenstånd.

Länsstyrelsen kan i särskilda fall lämna tillstånd till uttag under nämnda nivåer.

Schaktåterfyllning får inte ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenfrämring kan bli följden.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentäkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i eller genom skyddsområdet sätta upp informationsskyltar. Skyltningen skall utföras enligt statens naturvårdsverks anvisningar, utfärdade 1976-06-04.

Allmänna bestämmelser

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

Tillsynen utövas i första hand av hälsovårdsnämnden och såvitt gäller § 2a av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen förordnar att överträdelse av föreskrifterna skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen, om inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.