



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten i Glimåkra samhälle, Östra Göinge kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 16 september 1993. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Glimåkra

Gällande skyddsföreskrifter

1 §

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden och skyddszon.

2 §

Inom **brunnsområdet** får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

3 §

Inom **skyddszonen** i övrigt skall gälla följande;

a. Hushållsavfall, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d och e angivna produkter och ämnen även som annat avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hushållsavfall, latrin och slam får inte grävas ned.

b. Spridning av gödsel, urin, pressaft och slam i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt får ej förekomma. Spridning skall utföras på sätt som minimerar utlakning av kväve.

Slam från avloppsanläggningar får endast spridas efter tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

c. Avloppsvatten i miljöskyddslagens mening får ej utsläppas på eller i marken utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd medges endast om utsläppet med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans läge mm kan ske utan risk för grundvattnet.



2017-11-15

d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarliga vätskor skall vara så utförd att vätskan ej kan komma lös.

Vad gäller dieselbrännolja och eldningsolja, skall av statens naturvårdsverk med stöd av lagen och förordningen om kemiska produkter utfärdade tillämpningsföreskrifter iakttas. Vad gäller övriga brandfarliga vätskor, skall av sprängämnesinspektionen med stöd av lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor utfärdade tillämpningsföreskrifter iakttas.

Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall omedelbart rapporteras till räddningskåren samt miljö- och hälsoskyddsnämnden.

e. Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får inte anordnas utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas.

f. Anläggning för utvinning - på annat sätt än genom vattentäkt - av energi ur jord-, berg- och grundvatten för en ur värmekällan uttagen effekt av 10 MW eller mindre får inte anläggas inom skyddsområdet utan att miljö- och hälsoskyddsnämnden efter hörande av gatukontoret lämnat tillstånd därtill. För anläggningar med en effekt överstigande 10 MW krävs tillstånd från länsstyrelsen enligt miljöskyddslagen.

Vid uttag av energi genom vattentäkt gäller vattenlagens bestämmelser.

4 §

Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.