



2018-02-21

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten Kävlinge, Kävlinge kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Vattendomstolen den 23 november 1962. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Kävlinge

Gällande skyddsföreskrifter

1. Inom skyddsområdet må, utan vidtagande av sådana åtgärder som i punkt 3 nedan angivas, icke anordnas upplag för
 - a) petroleumprodukter, såsom bensin, andra brännoljor, fotogen och smörjoljor;
 - b) organiska lösningsmedel;
 - c) tjäror och tjärprodukter, såsom fenol och impregneringsmedel för virke;
 - d) industriella avfallsämnen; av förut ej upptagna produkter må nämnas syror, lutar och metallsalter;
 - e) väglut.
2. Inom skyddsområdet må, med samma förbehåll som enligt punkt 1, ej utföras industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall som nyss nämnts, ej heller för stadigvarande industriellt bruk uppställas maskin driven med flytande bränsle, eller vid vilkens drift organiska lösningsmedel komma till användning.
3. Utan särskild förfrågan hos kommunalnämnden i Furulunds köping (nedan benämnd Furulund) må dock upplag (lager) som nämnes i punkt 1 anordnas under tak på underlag av betong (utan golvbrunn) med kanter som äro tillräckligt höga och täta för att hindra att det upplagda (lagrade) ämnet kan komma utanför upplagsplatsen. Likaledes utan förfrågan hos Furulund må sådan maskin som sägs i punkt 2 uppställas på ogenomträngligt underlag, så konstruerat att däri kan uppsamlas hela den vätskemängd, som må kunna ut-



2018-02-21

rinna från maskinen. Nu anvisade skyddsanordningar skola anordnas så att de icke skadas genom tjälskjutning eller på annat sätt samt fortlöpande inspekteras och underhållas av ägaren. Innan utförandet av anordningarna påbörjas skall - för beredande av möjlighet till kontroll - anmälan därom göras till Furulund. Under enahanda villkor må vätska, som i punkt 1 sägs, lagras i tank, om denna omslutes av ett mot vattentillflöde skyddat betongkar (utan avlopp), som rymmer hela den i tanken inneslutna vätskemängden. När vatten eller vätska som ovan sagts samlats i skyddsanordningarna, skola dessa ofördröjligen tömmas och felet avhjälpas.

4. Kloakvatten och industriellt avloppsvatten må icke utledas i marken och ej heller framledas annorledes än i täta ledningar.

5. Permanent upplag av fasta föroreningar såsom latrin, gödsel och köksavfall må ej anordnas inom området, ej heller får utsläpp av stallurin och pressaft ske.

6. Grus, sand eller annat material må vid exploatering av grus- och sandtag inom inre skyddsområdet icke uttagas djupare än intill nivån + 8,00 m, varvid det humusrika ytskiktet (avbaningsmassorna) snarast skall utplaneras på den färdigschaktade ytan.