



2017-10-20

Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet avseende den kommunala grundvattentäkten Tobisborg, Simrishamns kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 20 september 1974. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Tobisborg 1:1

Gällande skyddsföreskrifter

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna e) och f) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Gödsel, urin och pressaft får ej spridas i större mängd än vad som erfordras från gödslingssynpunkt. Kloakslam får ej spridas. Växt- och djurbekämpningsmedel får spridas endast i den omfattning som erfordras för normal jordbruksdrift.
- d. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken utan hälsovårdsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd bör endast medges om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans djup m m kan ske utan risk för grundvattnet.



2017-10-20

- e. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan ej beräknas kunna komma lös. Av Kommerskollegium utfärdade tillämpningsbestämmelser till Kungl förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- f. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- g. Grus-, sand- och stentäkt får ej ske till större djup än 1,0 m över högsta grundvattennivå. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. Efter avslutad täkt skall ett marklager, som tillåter tillfredsställande vegetation, påföras.
Den som vill utföra grus-, sand- och stentäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
- h. Vid grus-, sand- och stentäkt och annan schaktning använd stationär maskin skall vara försedd med sådana skyddsanordningar att ev oljespill uppsamlas på effektivt sätt. Skyddsanordningar skall utföras på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den ej är i bruk.
Det skall tillses att uppsamlingsanordning ej genom vattenfyllning eller annorledes bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 och 3 §§ stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan.

§ 5

Förseelser mot föreskrifterna i 2 och 3 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.