

HÖRBY KOMMUN

Förslag till skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för Önneköps vattentäkt i Hörby kommun, Malmöhus län

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, Inre skyddszon och yttre skyddszon. Brunnsområdets och skyddszonernas gränser är markerade enligt VA AMA-kommitténs redovisningstekniska anvisningar för yttre ledningsarbeten.

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom den inre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Sopor, latrin, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna d) och e) angivna produkter och ämnen ävensom annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden. Sopor och latrin får ej nedgrävas i gropar.
- b. Anläggning för förvaring av urin, pressvatten o d ävensom ensilageanläggning skall utföras, skötas och underhållas så att dess innehåll icke genom läckning eller genom bräddning t ex vid regntillfällen kan nedtränga i marken. Anläggning får utföras endast på sätt som godkänts av hälsovårdsnämnden.
- c. Avloppsvatten får ej utledas i marken. Avloppsledningar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- d. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Exempel på tekniska utförandeformer, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- e. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammblödningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- f. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till lägst en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta.
- g. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsam-

lingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin då den icke är i bruk.

§ 4

Inom den yttre skyddszonen skall gälla följande:

- a. Annat avloppsvatten än kloakvatten från glesbebyggelse får ej utsläppas i marken.
- b. Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska skall, därest icke den strängare föreskriften för den inre skyddszonen iakttas, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken för att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförande former, som kan anses uppfylla denna föreskrift kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- c. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, glyter för bl. a. skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen ävensom sopor och annat fast avfall får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma in till vilken mängd ämnen får lagras och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtas.
- d. Grus- och sandtäkt får ej ske djupare än till nivån en meter över högsta grundvattenytan. Den som vill utföra grus- och sandtäkt skall genom särskild utredning visa läget av denna vattenyta. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- och sandtäkt kan tillåtas under denna nivå.
- e. Vid grus- och sandtäkt och annan schaktning använd och med petroleumprodukt driven stationär arbetsmaskin skall vara försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank och rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan arbetsmaskin, då den icke är i bruk.

§ 5

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2, 3 och 4 §§ stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i 2, 3 och 4 §§ bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.