



Nedanstående skyddsföreskrifter för skyddsområdet för den kommunala grundvattentäkten vid Östra Ljungby samhälle, Klippans kommun, är en avskrift av skyddsföreskrifterna från beslutet som togs av Länsstyrelsen den 22 november 1995. Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. För att se karta med zonindelning, kontakta Länsstyrelsens miljöavdelning.

Vattenskyddsområde Östra Ljungby

Gällande skyddsföreskrifter

1§

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

2§

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter

Inre och yttre skyddszon: Får inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nyttillkomna oljecisterner etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt lagen om kemiska produkter och Naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor.

b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemiska ämnen eller kemiska beredningar.

Inre och yttre skyddszon: Får inte förekomma på sådant sätt att förorening av grundvattenmagasinet kan bli följden. Vid tveksamhet skall miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av råd.

c) Jordbruk

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringssämnen och bekämpningsmedel får inte förekomma i samband med jordbruksverksamhet. Slam från kommunalt avloppsreningsverk får ej spridas.

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma i samband med jordbruksverksamhet utan medgivande och i enlighet med eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Slam från kommunalt avloppsreningsverk får ej spridas.

d) Skogsbruk

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

e) Avledning av hushållspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall

Inre och yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dagvatten får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.



2018-01-03

Avlopps- och spillvattenledningar skall vara täta, samt skall regelbundet inspekteras och vid behov läggas om eller renoveras. Deponering av avfall från trafikerade ytor får ej förekomma.

f) Industriell verksamhet

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras.

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

g) Vaghållning

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma.

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

h) Tåktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Inre och yttre skyddszon: Sand- och gruståkt och annan tåktverksamhet får ej förekomma. Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan medgivande av miljö- och hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering av främmande massor får ej ske.

Befintlig tåktverksamhet inom inre och yttre skyddszon får avslutas i enlighet med gällande täkttillstånd.

Återställning av täktområde inom inre och yttre skyddszon får ej ske med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

i) Energianläggningar

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas.

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 20°C får ej anläggas.

j) Transport av farligt gods

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden, med undantag av transporter för fastigheters verksamhet. Väg som måste användas för sådan trafik bör vara försedd med räcken och med avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel 90 000.

Yttre skyddszon: Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på tel 90 000.



2018-01-03

3§

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

4§

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter.

5§

Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen.