

# Kopparbergs läns författningssamling



Länsstyrelsen

20 FS 1978:172

Utkom från trycket  
den 25 juli 1978

## Kungörelse

**om skyddsområde för grundvattentäkt för fritidsbebyggelse vid sjön Balungen, Grytån, Falu kommun**

*utfärdad den 5 juli 1978*

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen att skyddsområde med den utsträckning i brunnsområde och skyddszon som framgår till denna kungörelse bifogade karta och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

§ 1

Skyddsområdet omfattar brunnsområde samt skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområdet får ej bedrivas annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande.

§ 3

Inom skyddszonen gäller följande allmänna föreskrifter.

- a) Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt kommerskollegiets gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till såväl brandmyndighet som hälsovårdsnämnd och gatukontor. Telefon 023/830 00 eller 0246/234 71.
- b) Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska skall anmälas till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman prövar om skyddsåtgärder erfordras.
- d) Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för att hindra bränslet att läcka ut på marken. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall se till att kärlen ej fylles med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.



- e) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, dammbindningsmedel samt bekämpningsmedel även som industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.

Hälsovårdsnämnden kan föreskriva hur stor mängd av ämnena som får lagras och i övrigt bestämma vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas om inte särskilda bestämmelser redan finns därom.

- f) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt, att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- g) Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för vanligt vägunderhåll.

- h) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Avloppsledning- ar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

- i) Bergsprängning inom skyddsområde bör i möjligaste mån undvikas. Om bergsprängning ändå sker kan hälsovårdsnämnden föreskriva att grundvattennivåerna kontrolleras genom vattenstånds- mätningar i omgivande bergborrade brunnar.

Återfyllning av schaktet får endast ske med sådana massor, som hälsovårdsnämnden godkännt.

- j) Inom skyddsområdet får ej tippas eller avläggas sopor, köksavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjäm- ningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller avläggas inom skyddsområdet.

- k) Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att övervaka/tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i 3 § nämnt ämne omedelbart till hälsovårds- nämnd och gatukontor (byggnadskontor) anmäler inom fastighe- ten inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

#### § 4

Om tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan samt 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

#### § 5

Överträdelse av dessa föreskrifter skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Denna kungörelse träder i kraft den 5 juli 1978.

Karl-Gustaf Kjellman

Carl-Erik Land

2018-01-08

## Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: [dalarna@lansstyrelsen.se](mailto:dalarna@lansstyrelsen.se), telefon 010-225 00 00.