

Solvarbo Uggelbo vattenskyddsområde - skyddsbestämmelser

utdrag ur dom VA 258-76

3.1. Vattendomstolen förordnar enl 2 kap 62 § vattenlagen att inom de områden som närmare redovisas på karta upprättad 1975-04-18 och reviderad 1976-05-12 av Allmänna Ingenjörskontoret AB och betecknad "SKYDD SOMRÅDE FÖR VATTENTÄKTER I UGGELBO OCH SOLVARBO" (aktsid 161) skall på de fastigheter som anges under 3.2. till skydd mot förorening av grundvattnet läggas besvär eller last på sätt framgår av följande skyddsbestämmelser, nämligen för

Inre och yttre skyddszoner

- § 1. Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vara skall ske i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen.
- § 2. Upplag av ämnen som ej hänförs till brandfarliga varor, såsom tjära och tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel, smörj-, transformatorolja, impregneringsmedel samt övriga industriella produkter och avfallsämnen, som innehåller för grundvattnet skadliga ämnen, får ej anordnas.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag varvid tillåten mängd och erforderliga skyddsåtgärder meddelas av nämnden.

Upplag skall vara försedda med täta uppsamlingsanordningar - med tak - och så dimensionerade att de rymmer hela den förekommande mängden.

- § 3. Upplag av gifter och vådliga ämnen samt bekämpningsmedel får ej anordnas.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag varvid lagen om hälso- och miljöfarliga varor med tillhörande föreskrifter skall tillämpas.

- § 4. Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av de i §§ 1-3 angivna ämnena får ej ske.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag, varvid villkor och erforderliga skyddsåtgärder för sådan uppställning meddelas av nämnden.

- § 5. Stationär eller tillfällig uppställning av maskin, som drivs med för grundvattnet skadligt ämne, får ej ske.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag varvid villkor för erforderliga skyddsåtgärder meddelas av nämnden. Maskinen skall vara försedd med täta uppsamlingsanordningar - med tak - och så dimensionerade att de rymmer hela den förekommande bränslemängden.

- § 6. Bensinstation, ensilageanläggning, gödselstad eller annan anläggning med för grundvattnet skadliga ämnen får ej anordnas.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag, om anläggningen i fråga icke innebär risk för grundvattenförorening varvid villkor och erforderliga skyddsåtgärder meddelas av nämnden.

- § 7. Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag om utsläppet kan ske utan risk för grundvattenförorening.

Ledning för avloppsvattnet får ej anordnas med mindre densamma jämte tillhörande brunnar utförs av täta rör med täta fogar.

- § 8. Uppställning av asfalt- eller oljegrusverk får ej ske.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag, varvid villkor och erforderliga skyddsåtgärder meddelas av nämnden.

- § 9. Anläggande av grus-, sand- och lertäkt får ej ske utan att prövning och tillstånd meddelats i annan ordning.

Täktverksamhet inom den inre skyddszonen får ej ske till lägre nivå än 3 m över beräknad högsta grundvattenyta.

Inom den yttre skyddszonen får motsvarande verksamhet ej ske till lägre nivå än 1 m över beräknad högsta grundvattenyta.

Högsta beräknade grundvattenytor bestäms i varje enskilt fall efter avvägning och jämförelse med grundvattenytorna i förekommande observationsrör eller genom anbringande av nya observationsrör.

- § 10. Inom området får ej tippas eller utläggas avfall, fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliteten eller försvåra den naturliga grundvattenbildningen.

Inom yttre skyddszon kan hälsovårdsnämnden efter särskild prövning medge undantag, varvid villkoren och erforderliga skyddsåtgärder då meddelas av nämnden.

- § 11. Spridning av stallgödsel och andra gödningsmedel får endast förekomma i den omfattning som normalt erfordras för jord- och skogsbruk eller för enskild fastighets del

Vid utförande av beläggningsarbeten och spridning av dammbindningsmedel skall särskild aktsamhet iakttagas för undvikande av vattenförorening.

- § 12. Vid påfyllningsrör eller platsen för sådan verksamhet som avses i §§ 1-6 och 8-10 skall av den som driver verksamheten uppsättas minst en triangulär varningsskylt av slagseg plast eller aluminium med minst 1 mm tjocklek, enligt svensk standard för triangulär varningsskylt, varå tydligt skall vara angivet: "Fara för vattenförorening - skyddsområde".

Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till brandmyndigheten eller hälsovårdsnämnden.

- 3.2. Bestämmelserna ovan belastar följande inom Sätters kommun belägna fastigheter nämligen inom Solvarbovattentäktens inre skyddszon Solvarbo

Solvarbo [REDACTED]
[REDACTED]

inom Uggelbovattentäktens inre skyddszon Dalsbyn [REDACTED],
[REDACTED]

inom vattentäkternas yttre skyddszon Dalsbyn [REDACTED]
[REDACTED]

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.