

TANDÅDALEN

VA 50/77

Skyddsbestämmelser

Till förmån för fastigheten Rörbäcksnäs [REDACTED] i Lima socken läggs på nedan angivna fastigheter besvär med det innehåll som anges i följande skyddsbestämmelser.

- a) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- b) Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och

VA 50/77

bränslebehållare. Kärlden skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

c) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, isupptinings- och dammbindningsmedel samt vissa industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiums motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.

d) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att grundvattnet ej förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällen och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

e) Naturgödsel, pressvatten från silos, djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

f) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon, om det kan ske utan risk för grundvattenet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.

g) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattenet, får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.

h) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får inte ske till lägre nivå än ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovannämnda verksamhet inte ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta.

Som framgår av punkterna f) och h) i skyddsbestämmelserna görs skillnad mellan fastigheter inom inre och yttre skyddszon. Med hänsyn härtill förs de fastigheter som skall belastas av bestämmelserna samman i två grupper, en för inre och en för yttre skyddszon. Följande fastigheter skall sålunda belastas av bestämmelserna.

Vattendomstolen

VA 50/77

Inre skyddszon: Besparingsskogen [REDACTED], Rörbäcksnäs [REDACTED],
[REDACTED]. Yttre skyddszon: Rörbäcksnäs [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED].

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.