

KOPPARBERGS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSE

1975-05-29

Nr 33-49 1975

Nr 33 (A) Naturvårdsområde

Sedan fråga uppstått om bildande av naturvårdsområde för skydd av bl a blåsippa och gullviva inom ett område på fastigheterna Skarviken 1:16 och 2:1 i Furuborg, Smedjebackens kommun har länsstyrelsen den 7 maj 1975 i avvaktan på slutligt förordnande jämlikt 19 § jämfört med 11 § naturvårdslagen för en tid av sex månader från beslutsdagen meddelat förbud att inom ett område som angetts på till ärendet hörande karta, utan länsstyrelsens tillstånd vidta åtgärd, som strider mot syftet med den ifrågasatta fridlysningen. Förbudet skall avse följande åtgärder:

att göra åverkan på mark eller på geologiska naturföremål,

att skada växande eller döda — stående eller ikullfallna — träd och buskar, att gräva upp växter eller borttaga mossor och lav,

att använda motordrivet färdmedel,

att göra uppeeld,

att tälta inom området,

att parkera fordon eller ställa husvagn inom området.

Nr 34 (A) Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun har 1975-04-24 på hemställan av Börje Andersson entledigat denne från uppdraget att vara god man vid fastighetsbildningsförrättningar och från nämnda dag till ny god man med erfarenhet ifråga om tätortsförhållanden för en tid av sex år utsett banktjänstemannen Jan-Olof Johansson, Tegvägen 2, 776 00 HEDEMORA.

Nr 35 (A) Stämmingsmän

Ur länsstyrelsens förteckning över stämmingsmän i Kopparbergs läns allmänna kungörelser 1975-02-12 nr 14 utgår

färghandlaren Bo Sjöberg, Horndal, AVESTA KOMMUN

sågverksfaktorn Johan Öberg, Skattungbyn, ORSA KOMMUN och

hemmansägaren Erik Forsgren, Mässbacken, Orsa, ORSA KOMMUN.

Nr 36 (A) Skyddsområde för grundvattentäkt i Torgås, Lima, Malungs kommun

Länsstyrelsen har den 15 maj 1975 enligt 2 kap 64 § vattenlagen dels fastställt skyddsområde med den utsträckning och indelning i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon som framgår av till denna kungörelse bifogad karta, dels meddelat följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområdet omfattar brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområde får ej bedrivas annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande.

§ 3

Inom inre och yttre skyddszonerna gäller följande allmänna föreskrifter.

- a) Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtagas för att hindra den brandfarliga vätskan att tränga ned i marken. Underrättelse skall omedelbart ske till såväl hälsovårdsnämnd som brandmyndighet och byggnadskontor.
- b) Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska skall anmälas till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman prövar om skyddsåtgärder erfordras.
- d) Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för att hindra bränslet att läcka ut på marken. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall se till att kärlen ej fylls med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.
- e) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gödselmedel, dammbindningsmedel samt bekämpningsmedel även som industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
Hälsovårdsnämnden kan föreskriva hur stor mängd av ämnena som får lagras och i övrigt bestämma vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas.
- f) Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för vanligt vägunderhåll.
- g) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan efter särskild prövning medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.
- h) Grus- och sandtäkt eller större schaktningsarbete inom inre skyddszon får ej ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenytan. Inom yttre skyddszon får sådan verksamhet ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.

sig täkt att ställa sig till efterrättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela angående kontroll av högsta grundvattennivå.

Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida täkt eller schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

- i) Inom skyddszonerna får ej tippas eller avläggas sopor, köksavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämra grundvattenkvaliten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbildningen tippas eller avläggas inom skyddszonerna.

Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i 3 § nämnt ämne omedelbart till hälsovårdsnämnd och byggnadskontor anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan samt 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

§ 5

Överträdelse av dessa föreskrifter skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Nr 37 (A) Skyddsområde för grundvattentäkt i Vörderås, Transtrand, Malungs kommun

Länsstyrelsen har den 15 maj 1975 enligt 2 kap 64 § vattenlagen dels fastställt skyddsområde med den utsträckning och indelning i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon som framgår av till denna kungörelse bifogad karta, dels meddelat följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

§ 1

Skyddsområdet omfattar brunnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnsområde får ej bedrivas annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande.

§ 3

Inom inre och yttre skyddszonerna gäller följande allmänna föreskrifter.

- a) Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtagas för att hindra den brandfarliga vätskan att tränga ned i marken. Underrättelse skall omedelbart ske till såväl hälsovårdsnämnd som brandmyndighet och byggnadskontor.