



20 FS 1977:177

Utkom från trycket
den 31 oktober 1977

Kungörelse

om skyddsområde för grundvattentäkt i Öje, Malungs kommun

utfärdad den 14 oktober 1977

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde med den utsträckning i brunnnsområde samt inre och yttre skyddszon som framgår av till denna kungörelse bifogade karta och meddelar följande föreskrifter att gälla inom området.

§ 1

Skyddsområdet omfattar brunnnsområde samt inre och yttre skyddszon.

§ 2

Inom brunnnsområde får ej bedrivas annan verksamhet än som erfordras för vattentäktens utnyttjande.

§ 3

Inom inre och yttre skyddszonerna gäller följande allmänna föreskrifter.

- a) Förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall ske på sådant sätt att vätskan ej kan komma lös samt i övrigt i överensstämmelse med bestämmelserna i förordningen den 1 december 1961 om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Anordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage skall åtgärder omedelbart vidtagas för att hindra den brandfarliga vätskan att tränga ned i marken. Underrättelse skall omedelbart ske till såväl hälsovårdsnämnd som brandmyndighet och byggnadskontor.
- b) Vid ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av

brandfarlig vätska skall anmälas till hälsovårdsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman prövar om skyddsåtgärder erfordras.

- d) Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall vara försedd med täta uppsamlingskärl för att hindra bränslet att läcka ut på marken. Kärlen skall rymma hela den förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskin skall se till att kärlen ej fylles med vatten eller på annat sätt bringas ur funktion.

- e) Förvaring och hantering av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gödselmedel, dammbindningsmedel samt bekämpningsmedel även som industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Förvaring och hantering skall ske i överensstämmelse med gällande föreskrifter angående brandfarliga varor från vilka hälsovårdsnämnden efter särskild prövning kan medge undantag.

Hälsovårdsnämnden kan föreskriva hur stor mängd av ämnen som får lagras och i övrigt bestämma vilka skyddsåtgärder som skall vidtagas.

- f) Spridning av gödselmedel, bekämpningsmedel, dammbindningsmedel samt halkbekämpningsmedel får ej förekomma i större omfattning än som normalt erfordras för jord- och skogsbrukets behov samt för vanligt vägenderhåll.

- g) Avloppsvatten får ej släppas ut på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan efter särskild prövning medge tillstånd till avloppsutsläpp inom *yttre skyddszon* om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och täta fogar.

- h) Grus- och sandtäkt eller större schaktningsarbete inom *inre skyddszon* får ej ske till lägre nivå än 3 m över högsta naturliga grundvattenytan. Inom *yttre skyddszon* får sådan verksamhet ej ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattenytan. Det åligger den som tillgodogör sig täkt att ställa sig till efter rättelse de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela angående kontroll av högsta grundvattennivå.

Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida täkt eller schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovan nämnda nivåer.

- i) Inom skyddszonerna får ej tippas eller avläggas sopor, köksavfall, latrin eller annan orenlighet. Ej heller får fyllnads- eller avjämningsmassor, som kan försämma grundvattenkvaliteten eller som kan försvåra den naturliga grundvattenbild-

ningen tippas eller avläggas inom skyddszonerna.

Det åligger ägare och nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att övervaka/tillse, att den som på fastigheten svarar för förvaring eller hantering av i 3 § nämnt ämne omedelbart till hälsovårdsnämnd och byggnadskontor anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan skada grundvattnet.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av dessa bestämmelser stadgas i 2 och 38 §§ hälsovårdsstadgan samt 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

§ 5

Överträdelse av dessa föreskrifter skall föranleda ansvar enligt 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Denna kungörelse träder i kraft den 14 oktober 1977.

Åke Etsare

Carl-Erik Land

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.