



Kungörelse

20 FS 1985: 26

Utkom från trycket
den 18 oktober 1985

om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun

utfärdad den 2 juli 1985

Med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen fastställs följande skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kommun, vilket innebär en utökning av inre skyddszonen och ändring av 3 § med tillägg av punkt j).

1 §

Skyddsområdet indelas i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon, se bilaga.

2 §

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

3 §

Inom inre och yttre skyddszon gäller följande föreskrifter.

- a) För förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska gäller vad som föreskrivs i förordningen om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. Inom skyddsområdet skall härutöver gälla, att tillstånd skall sökas hos byggnadsnämnden för all förvaring och hantering av större mängd brandfarlig vätska än 200 liter, oavsett klass och förvaringsplats.
Inom inre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke komma lös.
Inom yttre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning enligt ovan skall vara så utförd, att risken för läckage eller spill är obetydlig och så att det snabbt upptäckes om vätskan kommit lös.
- b) Vid varje förvaringsplats för brandfarlig vätska skall finnas av byggnadsnämnden godkänd varningsskylt med upplysning om belägenheten inom skyddsområde för vattentäkt.
- c) Lagring av andra för grundvattnet skadliga ämnen får icke ske utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd och först efter utförande av sådana skyddsanordningar, som kan god-

kännas av denna. Som exempel på för grundvattnet skadliga ämnen kan nämnas oljeprodukter, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel, industriella råvaror, produkter av avfallsämnen samt gödsel, urin och ensilage.

- d) Sopor, latrin och annat avfall, som kan skada grundvattnet, får icke avstjälpas eller nedgrävas.
- e) Avloppsvatten får icke infiltreras på eller i marken eller utsläppas i dike. Som avloppsvatten räknas avlopp från hushåll, industrier och andra kommersiella anläggningar, urin, gödselvatten och ensilagesaft. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan efter särskild prövning medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszonen.
- f) Enskilda schaktbrunnar inom inre skyddszon, som icke utnyttjas för vattenförsörjning, skall fyllas igen eller på sätt som kan godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden skyddas mot förorening, som kan skada grundvattnet.
- g) Regelmässig uppställning av fordon, avsett för transport av brandfarlig vätska får icke ske med mindre än att miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat tillstånd därtill och först efter utförande av sådana skyddsanordningar, som kan godkännas av denna.
- h) Stationärt uppställd maskin, driven med flytande bränsle skall inom inre skyddszon försees med eldrift. Inom yttre skyddszon kan tillstånd för uppställning av maskin, driven med flytande bränsle, erhållas av miljö- och hälsoskyddsnämnden, dock först efter utförande av skyddsanordningar som kan godkännas av denna.
- i) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbeten inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än + 153,5 m ö h motsvarande cirka tre meter över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får grus- och sandtäkt icke ske till lägre nivå än cirka en meter över beräknad högsta grundvattenyta, som får bestämmas i varje enskilt fall genom avvägning och efter jämförelse med observerade grundvattenstånd. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med material, som kan förorsaka grundvattenförorening.
- j) All installation av anläggningar för värmeutvinning ur mark, yt- eller grundvatten är förbjudet inom inre skyddszon och utförandet av dylika anläggningar inom yttre skyddszon skall prövas i varje särskilt fall av miljö- och hälsoskyddsnämnden efter samråd med tekniska nämnden.

4 §

Inom skyddsområdet må icke sjön Haggens strand genom schaktning, pålning, fyllning eller annorledes förändras. Detta gäller även diket som sammanbinder Östanbotjärn med Haggen.

5 §

Den som å fastighet inom skyddsområde ansvarar för förvaring eller hantering av ämne, varom sägs i 3 § punkt a och c, skall omedelbart anmäla till miljö- och hälsoskyddsnämnden inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet eller sjön Haggens vatten.

6 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna stadgas i 15 § hälsoskyddslagen samt 15, 16 och 17 §§ i förordningen om brandfarliga varor.

7 §

Överträdelse av bestämmelserna skall föranleda ansvar enligt 21 kap 1 § punkt 5 i vattenlagen såvida inte ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Denna kungörelse ersätter Kopparbergs läns författningssamling 20 FS 1985:19.

Lars Beijer

Göran Bohlin

Bilaga
Karta

2018-01-08

Kartbilagan borttagen

Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning via kartverktyget Skyddad Natur. Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Om du behöver tillgång till föreskriften inklusive kartbilaga är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen i Dalarna. E-post: dalarna@lansstyrelsen.se, telefon 010-225 00 00.



Föreskrifter om ändring av § 3a i gällande skydds- föreskrifter för grundvattentäkt i Östansbo, Ludvika kom- mun;

beslutade den 28 maj 1993.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län beslutar med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen att § 3a i gällande skyddsföreskrifter för Östansbo grundvattentäkt skall ha följande lydelse:

För förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska gäller vad som föreskrivs i förordningen om brandfarliga varor samt gällande tillämpningsföreskrifter till förordningen. För hantering skall i övrigt iakttas vad gäller enligt lag om kemiska produkter och naturvårdsverkets föreskrifter om brandfarliga vätskor. Inom skyddsområdet skall härutöver gälla att tillstånd skall sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden för all förvaring och hantering av större mängd brandfarlig vätska än 200 liter, oavsett klass och förvaringsplats.

Inom inre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning för förvaring, hantering och transport av brandfarlig vätska skall vara så utförd att vätskan beräknas icke komma lös.

Inom yttre skyddszon skall såsom villkor för tillståndet gälla, att anordning enligt ovan skall vara så utförd, att risken för läckage eller spill är obetydlig och så att det snabbt upptäcks om vätskan kommit lös.

Ändringen av paragrafen, som är enbart av redaktionell karaktär, innebär att ansökan om tillstånd i vissa fall skall sökas hos miljö- och hälsoskyddsnämnden och inte som tidigare hos byggnadsnämnden.

Denna föreskrift träder i kraft den 28 maj 1993.

Hannes Mellquist

Lennart Sandgren