

LÄNSSTYRELSEN

Skaraborgs län

PLANERINGSÄVDELNINGEN

Skyddsbestämmelser för grundvattenförekomst på fastigheten Braxtorp 8:1 inom Frösve-Stöpen, Skövde kommun.

§ 1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta (ritning 80.1031-12.1 reviderad 1977-11-25). Skyddsområdet är indelat i brunnsområde, inre skyddszon (heldragen begränsningslinje) och en yttre skyddszon (streckad begränsningslinje).

§ 2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§ 3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt (se bilaga 6) med texten:
- "Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m.
- Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0500/10600, Hälsovårdsnämnden".
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser även förordningen (1977:423) om ändring i förordningen om brandfarliga varor med senare ändringar 1977:916, 1978:165 och 332 och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser (under omarbetning av statens industriverk).

Inom inre skyddszon skall skyddsanordning vara så utförd, att för grundvattnet skadliga ämnen ej kan komma lösa.

Inom yttre skyddszon skall skyddsanordning vara så utförd, att risken för läckage och spill är obetydlig och att det omedelbart upptäcks om skadliga ämnen kommit lösa.

- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt (se bilaga 7) skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text:

"Fara för vattenförorening. Skyddsområde."

En rektangulär tilläggsskylt (se bilaga 7) skall ha följande text:

"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren
tel 0500/10600. Hälsovårdsnämnden"

Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplatsen på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på ägarens bekostnad.

- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser (för närvarande gäller nr 1/1970) regleras i övrigt i detalj de krav, som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cister innehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll. Skyddsanordningen skall vara så utförd att risken för läckage och spill är obetydlig och att det omedelbart upptäcks om skadliga ämnen kommit lösa.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren, tel 0500/10600.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lut, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvattnet förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.

Anläggning för gödselförvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällena och nedtränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.

Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.

- i) Naturgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växt utrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk, skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar. Svämgödsling får inte förekomma inom skyddsområdet.
- k) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom skyddsområdet, om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- l) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- m) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än +78,5 m ö h, motsvarande ca 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än ca 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med obeserverad grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägningen skall vara något av de kvarstående borrhör, som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorenig eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.
- n) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.

§ 4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om ändring i förordningen (1977:423) om brandfarliga varor.

§ 5

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

§ 6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.