

Skaraborgs läns författningssamling



Länsstyrelsen

*Landa ~~avtalen~~!
Hälsö
mindre bli!*

Kungörelse

om skyddsområden och skyddsbestämmelser på fastigheten Åsen 4:1
Hjo socken, Hjo kommun;

16FS 1977:74

Utkom från trycket
den 4 juli 1977

utfärdad den 20 juni 1977.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen (SFS 1918:523) följande skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt på ovanstående fastighet.
Skyddsbestämmelser

§1

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområde (rödfärgat), inre skyddszon (röd heldragen linje) och yttre skyddszon (röd streckad linje).

§2

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas.

§3

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsättes 2 m utanför vägområdet genom huvudmannens försorg en triangulär skylt med texten
"Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbudet att här tömma bensen, olja, fett, avfall, kemikalier m m.
Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel. 0500/106 00 eller över 900 00. Hälsovårdsnämnden"
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl. förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets två lämpningsbestämmelser.
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text
"Fara för vattenförorening. Skyddsområde". En rektangulär tilläggsskylt skall ha följande text
"Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel. 0500/106 00 eller över 900 00. Hälsovårdsnämnden".
Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad nära anslutning till platsen.
- d) I kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser regleras i övrigt detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområdet. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare

eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brand farlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet nämnda tillämpningsbestämmelser.

- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel. 0500/106 00.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen, som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegie motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte Hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtagas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Fast eller flytande spillning från djurstallar skall förvaras på sådant sätt att ej grundvatten förorenas. Vid omfattande djurhållning fordras alltid särskild anläggning för förvaring av spillningen.
Anläggning för gödsel förvaring skall vara tät och så inrättad, att uppsamlad vätska ej bräddar, t ex vid regntillfällena och ned tränger i marken. Skyddsanordningar skall utföras på sätt Hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall föreskriver. Anläggningens kapacitet skall vara så stor att uppsamlat innehåll kan spridas under tjänlig årstid och under sådana betingelser i övrigt att sanitära olägenheter så vitt möjligt kan undvikas.
Anläggning för grovfoderensilering skall ha betryggande anordning för uppsamling av pressvatten.
- i) Naturgödsel, konstgödning, pressvatten från silor, djurbekämpningsmedel och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt sedvanligt underhåll av vägar. Vid all gödsling skall gödselmängden noga anpassas till växtnärbefovet.
- j) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med Länsstyrelsens Naturvårdssektion medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre skyddszon om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- k) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- l) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får icke ske till lägre nivå än motsvarande c:a 3 m över beräknad högsta grundvattenyta. Inom yttre skyddszon får ovan nämnda verksamhet icke ske till lägre nivå än c:a 1 m över högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall be stämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad

- grundvattenyta. Utgångspunkt för avvägning skall vara något av de kvarstående borrhör som höjdbestämts vid undersökningarna för vattentäkten eller de observationsrör som eventuellt utförts samband med undersökningar för bestämmande av lämplig zonindelning. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hörande av Hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sand samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.
- m) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas, d v s inte djupare än vad som erfordras inom ramen för bedrivande av normalt jordbruk.
 - n) Ovanstående bestämmelser upphäver ej gällande bestämmelser miljöskyddslagstiftningen eller andra lagar och förordningar.

§4

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

§5

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser med ges av Länsstyrelsen efter hörande av Hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

§6

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap. 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finnes utfärdade.

Denna kungörelse gäller från den dag länsstyrelsens fastställelsebeslut vunnit laga kraft eller i händelse av besvär slutligen fastställts.

JAN H EGNELL

Rune Fridell