

SKARABORGS LÄNS ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

Nr 64 1976

Nr 64 B. Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt vid Bergsäterkällorna på stadsägan nr 1959 i Skövde, Skövde kommun.

Genom beslut den 12 april 1976 har länsstyrelsen jamligt 2 kap 64 § vattenlagen (1918:523) fastställt skyddsområde för grundvattentäkt inom ovannämnda fastighet. Skyddsområdet består av brunnsområde samt skyddszon. Härjämte har länsstyrelsen, med giltighet inom detta skyddsområde, meddelat följande
SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR GRUNDVATTENTÄKT PÅ STADSÄGAN NR
1959 1 SKÖVDE, SKÖVDE KOMMUN.

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogade karta. Den närmast vattentäkten belägna delen av skyddsområdet utgör brunnsområde, vilket likaledes utmärkts på bifogade karta.

2 §

Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. (Brunnsområdet avgränsas medelst staket.)

3 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande:

- a) På väl synlig plats invid vägar som leder in i skyddsområdet uppsatts genom huvudmannens försorg en triangulär skylt med texten "Varning. Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, fett, avfall, kemikalier m m. Spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0500/106 00. Hälsovårdsnämnden".
- b) Beträffande förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga varor gäller förutom nedan angivna bestämmelser Kungl förordningen 1.12.1961 (nr 568) om brandfarliga varor och kommerskollegiets tillämpningsbestämmelser. (För närvarande gäller serie B nr 1, 1970 och nr 2, 1972).
- c) Vid varje ovan- eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentäkt. En triangulär varningsskylt skall enligt nämnda tillämpningsbestämmelser ha följande text "Fara för vattenförorening. Skyddsområde".
En rektangulär tillägsskylt skall ha följande text "Vid spill eller läckage ring omedelbart brandkåren tel 0500/106 00. Hälsovårdsnämnden".
Vid cisterner skall skyltarna placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsatts på ägarens bekostnad.

- d) I kommerskollegiets förenämnda tillämpningsbestämmelser och föreskrifter regleras i övrigt i detalj de krav som måste uppfyllas beträffande all förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom skyddsområde. Cisterninnehavare, yrkesutövare, föreståndare eller den som i annan egenskap är ansvarig för att brandfarlig vätska inte kommer lös är skyldig att känna till innehållet i nämnda tillämpningsbestämmelser.
- e) Innan verksamhet påbörjas, för vilken skyddsåtgärder erfordras, skall anmälan göras till vattenverkets huvudman för beredande av möjlighet till kontroll.
- f) Skyddsanordningar skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Påfyllning och tappning av för grundvattnet skadliga ämnen skall ske under ständig uppsikt. Förekommande spill eller läckage skall omedelbart rapporteras till brandkåren tel 0500/106 00.
- g) Förvaring, hantering och transport av andra ämnen som kan förorena grundvatten, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjurs bekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen skall ske i överensstämmelse med kommerskollegiets motsvarande föreskrifter för brandfarliga varor, i den mån inte hälsovårdsnämnden efter särskild prövning i samråd med vattenverkets huvudman medger lindring i kraven. Till följd härav skall vid anläggande av industriell inrättning med för grundvattnet skadligt avfall såsom lutar, sopor eller metallsalter vidtas fullt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening.
- h) Naturgödsel, konstgödsel, pressvatten från silor, djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter samt för sedvanligt underhåll av vägar. Vid all gödsling skall gödselmängden noga anpassas till växt näringsbehovet.
- i) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan i tveksamma fall efter samråd med länsstyrelsens naturvårdsenhet medge tillstånd till avloppsutsläpp inom yttre delar av skyddsområdet om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör och med täta fogar.
- j) Sopor, latrin och annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- k) Grus- och sandtäkt samt större schaktningsarbete inom skyddsområdet får icke ske till lägre nivå än motsvarande ca 1 m över beräknad högsta grundvattenyta. Grundvattenytan får i varje enskilt fall bestämmas genom avvägning och efter jämförelse med observerad grundvattenyta vid de aktuella källorna. Utgångspunkt för avvägningen skall vara fixpunkt, som höjdbestämts och markerats terrängen av Rikets Allmänna Kartverk. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Länsstyrelsen prövar efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman huruvida grus- eller sandtäkt samt schaktningsarbete av större omfattning kan tillåtas under ovannämnda nivåer.

- 1) Utdikning får icke företagas på sådant sätt att grundvatten avtappas.

4 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 3 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan och i 15, 16, och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor.

5 §

Om särskilda skäl visar sig föreligga får undantag från dessa bestämmelser medges av länsstyrelsen efter hörande av hälsovårdsnämnden och vattenverkets huvudman.

Förseelser mot föreskrifterna i dessa bestämmelser bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, därest icke ansvarsbestämmelser i annan ordning finns utfärdade.

Mariestad den 12 april 1976

LÄNSSTYRELSEN