



2020-04-25

Nedanstående skyddsföreskrifter har kartbilagan borttagen

Av allmänna säkerhets- och sekretesskäl har ingen karta bifogats. Enligt instruktioner från Naturvårdsverket får föreskrifter för vattenskyddsområden inte innehålla kartor med zonindelning för publik visning i databasen Skyddad Natur (VicNatur). Kartbilagan är därför borttagen ur dokumentet.

Mer information såsom ytterligare zonindelning m.m. finns tillgängligt på Länsstyrelsen i Västernorrland. E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller Telefon: 0611-34 90 00

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

22 FS 1969:32

Utkom från
trycket den
10 mars 1969

**Länsstyrelsen i Västernorrlands län kungörelse av länsstyrelsens
föreskrifter; skyddsområde för vattenförsörjningen för Själevads
kommuns centrala verksamhetsområde;**

Länsstyrelserna har genom beslut 27.2.1969, med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen, för beredande av skydd för grundvattentillgång för vattenförsörjning för Själevads kommuns centrala verksamhetsområde, *dels* fastställt det skyddsområde, som med heldragen svart begränsningslinje utmärkts på bifogade av kommunens tekniska kontor upprättade karta nr 3-46 vilket skyddsområde uppdelats i yttre skyddszon (heldragen svart begränsningslinje) och inre skyddszon (prickad begränsningslinje), *dels ock* med giltighet inom det sålunda fastställda skyddsområdet meddelat följande allmänna föreskrifter rörande vad som jämlikt 2 kap 63 § vattenlagen skall iakttagas:

- a. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom *inre skyddszonen* skall vara så utförd att vätskan beräknas icke kunna komma lös. Anordning för förvaring, hantering, transport och försäljning av brandfarlig vätska inom *yttre skyddszonen* skall, därest icke den strängare föreskriften för inre skyddszonen iakttages, vara så utförd att antingen uppkommet läckage snabbt upptäcks eller risken att anordningen skadas genom korrosion är obetydlig. Exempel på tekniska utförande-former, som kan anses uppfylla dessa föreskrifter, kommer att meddelas av Kungl. Kommerskollegium. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning, skall spillet eller läckaget omedelbart rapporteras till hälsovårdsnämnden.
- b. Stationärt uppställd med flytande bränsle driven maskin skall, om så erfordras för att med säkerhet hindra bränsle att nedtränga i marken, förses med täta uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden. Innehavare av sådan maskinen skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- c. Vid varje ovan- och underjordisk cistern för brandfarlig vätska skall finnas varningsskylt med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt.
- d. Upplag av andra för grundvattnet skadliga ämnen, såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, gifter för bland annat skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror,

produkter och avfallsämnen, får ej anordnas med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma intill vilken mängd ämnena får lagras, och dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.

- e. Utöver vad i hälsovårdsstadgan samt i 11 § i den lokala hälsovårdsordningen för Själevads kommun sägs får anläggning för förvaring av stallgödsel, djururin o d ävensom ensilageanläggning anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Ifrågavarande anläggningar skall vara täta, och deras innehåll får ej genom bräddning, t ex vid regntillfällen, nedtränga i marken. Skyddsanordningar skall utföras enligt av hälsovårdsnämnden i varje särskilt fall lämnade anvisningar.
- f. Enligt 11 § i den lokala hälsovårdsordningen är det förbjudet att använda vissa i paragrafen angivna gödningsämnen. Utöver vad sålunda är stadgat får naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrottningsmedel användas endast i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- g. Avloppsvatten får ej utsläppas i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras av tätt rör med täta fogar. Hälsovårdsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp inom *yttre skyddszonen*, om det med hänsyn till avloppsvattnets mängd och beskaffenhet samt markbeskaffenhet, grundvattenytans djup m.m. kan ske utan risk för grundvattnet.
- h. Om förvaring och bortforsling av sopor, köksavfall och annan dylik orenlighet föreskrives i hälsovårdsstadgan och den lokala hälsovårdsordningen.
- i. Grus- eller sandtäkt får ej ske till lägre nivå än tre meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom *inre skyddszonen* och en meter över den beräknade högsta grundvattenytan inom *yttre skyddszonen*. Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att grundvattenförorening eller väsentlig minskning av grundvattenbildning och grundvattenframrinningen kan bli följden. Länsstyrelsen prövar efter hälsovårdsnämndens hörande huruvida grus- eller sandtäkt kan tillåtas under de nivåer som angivits på skyddsområdeskartan.

2 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1 § stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

3 §

Förseelse mot föreskrifterna i 1 § a andra stycket och 1 § b-i bestraffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs”.

Jämligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen skall de för skyddsområdet fastställda föreskrifterna omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnats. Tryckta exemplar av de meddelade föreskrifterna finns att tillgå hos länsstyrelsen för allmänheten mot betalning.