

1989-09-11

2470-4013-88

dk

Tekniska Verken i Linköping AB
Box 341
581 03 LINKÖPING

Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkten inom fastigheten [REDACTED] i Skeda udde samhälle, Linköpings kommun

Ni inkom till länsstyrelsen 1988-02-23 med ansökan om fastställelse av skyddsföreskrifter för vattentäkten i Skeda udde. Länsstyrelsen har genom underrättelse 1988-10-27 berett miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden i Linköpings kommun, vägförvaltningen i Östergötlands län samt berörda fastighetsägare genom av Er upprättad fastighetsägareförteckning att inkomma med yttrande över förslaget.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 19 kap 2 § vattenlagen följande skyddsföreskrifter för grundvattentäkten inom fastigheten [REDACTED]

§ 1 ALLMÄNT

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på karta enligt bilaga 1.

§ 2 BRUNNSOMRADE

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Området får ej betas eller gödslas.

§ 3 SKYDDSFÖRESKRIFTER

Följande skyddsföreskrifter skall gälla inom skyddsområdet:

- a) Anordning för förvaring, hantering och transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor skall vara så utförd och underhållas så att vätskan ej läcker ut. Gällande tillämpningsföreskrifter (fn Statens Industriverks författningssamling, SIND FS 1981:2) till förordningen om brandfarliga varor skall därvid iakttas. Föreskrifterna innehåller bl a särskilda regler om invallning, korrosionsskydd och besiktning av cisterner inom skyddsområden.

dk

- b) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel, andra vådliga ämnen, latrin och annat avfall får inte ske på sådant sätt att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet.
- c) Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, som i samråd med vattenverkets huvudman har att pröva huruvida skyddsåtgärder erfordras.
- d) Stationärt uppställd maskin som drivs med flytande bränsle skall förses med uppsamlingskärl för spill under motor och bränslebehållare. Kärlet skall rymma hela den vid maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffad, att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Innehavare av sådan maskin skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.
- e) Anläggningar för förvaring av gödsel, djururin och dylikt samt ensilageanläggningar får inte utföras utan miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstånd.
- f) Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får ej infiltreras i marken. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för grundvattnet. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta rör och med täta fogar.
- g) Naturgödsel och andra gödningsämnen, kemiska bekämpningsmedel och isupptinings- och dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning, som erfordras för normalt utnyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt underhåll av vägar.
- h) Sand- och grustäkt för annat än husbehov får inte ske till lägre nivå än en meter över högsta grundvattenytan inom skyddsområdet. Högsta grundvattenytan skall bestämmas med utgångspunkt från utförda grundvattenundersökningar, om vilka vattenverkets huvudman lämnar upplysning vid förfrågan.

Vid större schaktningsarbeten skall hänsyn tas till grundvattennivån i jordlagren. Schaktningsarbeten till lägre nivå än en meter över konstaterad högsta grundvattenyta får endast ske efter tillstånd av byggnadsnämnden.

dk

§ 4 ANMÄLAN

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att genast göra anmälan till räddningskåren om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet.

§ 5 SKYLTAR

På väl synliga platser invid vägar som leder in i skyddsområdet skall det finnas skyltar som markerar skyddsområdet. Skyltarna skall sättas upp av kommunen och utformas enligt bilaga 2. Annans mark får tas i anspråk för detta.

Vid påfyllningsrör för cistern med brandfarlig vätska och på platser där andra för grundvattnet skadliga ämnen förvaras eller hanteras i större omfattning skall väl synligt finnas varningsskylt med upplysning om att platsen är belägen inom skyddsområde för vattentäkt. Skyltar skall tillhandahållas av kommunen och utformas enligt bilaga 3.

§ 6 TILLSYN

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna stadgas i 4 § hälsoskyddslagen (1982:1080), i 15, 16 och 17 §§ förordningen om brandfarliga varor (1961:568), samt i 18 kap 1 § vattenlagen. Bestämmelser om ansvar vid brott mot dessa föreskrifter finns i 21 kap 1 § vattenlagen.

§ 7 UNDANTAG

Om särskilda skäl föreligger får undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen.

§ 8 STRAFFANSVAR

Förseelser mot föreskrifterna i 3 § b) - h) bestraffas som i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs.

§ 9 INFORMATIONSSKYLDIGHET

Huvudmannen och de fastighetsägare som berörs av dessa föreskrifter skall hålla miljö- och hälsoskyddsnämnden underrättad om sådana händelser eller vidtagna åtgärder som kan tänkas påverka vattnets kvalitet i råvattentäkten.

Detta beslut gäller omedelbart och utan hinder av besvär, till dess att annorlunda förordnats.